



***MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI E
MANICHETTE - 2022 -***

Sardegna Resorts s.r.l.

- ❖ Hotel Cala di Volpe
- ❖ Hotel Pitrizza
- ❖ Hotel Romazzino
- ❖ Hotel Cervo
- ❖ Pevero Golf
- ❖ Uffici Sede

PREMESSA

Il presente documento, indica le operazioni minime da compiere per la manutenzione degli ESTINTORI, e delle Manichette antincendio presenti negli Hotels Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza, Cervo complex e Pevero Golf Club.

Si precisa sin da subito che tutti i lavori dovranno eseguirsi nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Riferimenti normativi:

DPR 547/55 ART. 34;

DM 10 MARZO 1998;

DPR 37 del 12 gennaio 1998;

Norma UNI 9994-1:2013;

UNI EN 14540;

Norma UNI 9487.

UNI 10779:2014 "Impianti estinzione incendi – reti idranti – progettazione, installazione ed esercizio"

1) Oggetto

L'Attività comprenderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti controlli imposti dalla **Norma UNI 9994-1:2013**, che regola l'attività di manutenzione e revisione degli estintori, nonché la **Norma UNI EN 14540** che riguarda le manichette UNI 45 e la **Norma UNI 9487** per le manichette UNI 70. Detti controlli ed interventi saranno da effettuarsi su tutti gli apparati delle strutture sopra indicate, a cadenza semestrale su richiesta di intervento della Sardegna Resorts per l'anno 2022.

Estintori

Tutti i dispositivi antincendio devono avere, secondo le norme estintori, un cartellino, sul quale devono essere specificati:

- il numero di matricola ed altri estremi riguardanti il dispositivo;
- la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda di manutenzione e/o della persona competente;
- il tipo di estintore, la massa lorda e la carica effettiva dello stesso;
- il mese e l'anno in cui deve essere effettuato l'intervento manutentivo;
- la scadenza dei controlli vari;
- il codice di riferimento o il punzone identificativo di colui che si occupa del controllo estintori.

La manutenzione degli estintori consta delle seguenti fasi:

1. il controllo iniziale,
2. la sorveglianza,
3. il controllo periodico,
4. la revisione programmata.
5. il collaudo degli estintori

In aggiunta, la manutenzione straordinaria, pronta a far fronte a qualsiasi problematica dell'estintore.

Controllo Iniziale

La prima fase è il controllo iniziale, durante la quale devono essere realizzati una serie di accertamenti. Questa fase può essere eseguita anche in contemporanea con il controllo periodico. Il controllo iniziale serve ad accertarsi del fatto che gli estintori non siano fuori servizio.

Un estintore fuori servizio non può, infatti, essere oggetto degli interventi manutentivi.

La prima fase prevede anche la verifica della correttezza delle marcature presenti e che il libretto d'uso sia disponibile; tutto ciò che ne deriva da tale fase, deve infine essere comunicata tramite un report alla persona responsabile individuata da Sardegna resorts.

Sorveglianza

Pur non essendo regolamentata specificatamente, la fase di sorveglianza per buona pratica, sarà eseguita periodicamente e concordata con la Società. La sorveglianza sarà volta ad accertare che l'estintore sia presente, integro e segnalato tramite cartello.

Secondo le norme, tale cartello deve essere visibile in modo immediato, deve contenere iscrizioni leggibili ed ovviamente tutte le informazioni relative alla manutenzione secondo legge.

Bisogna verificare che l'estintore non sia stato manomesso, che sia immediatamente utilizzabile e che l'indicatore di pressione indichi un valore che rientra nel campo verde.

Controllo Periodico

Il controllo periodico è regolamentato dalla legge, deve essere eseguito con periodicità massima di sei mesi. Entro la fine del sesto mese, è necessario controllare l'efficienza di tutti i tipi di estintori, portatili o carrellati, senza effettuare prove di funzionamento.

I controlli da effettuare sono i seguenti:

1. corretta compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di effettuazione del controllo;

2. in caso di presenza di bombole di gas ausiliario per estintori pressurizzati in questo modo, bisogna controllare il tipo e la carica di tali bombole, al fine di sapere se rispettano, o meno, le indicazioni del produttore;
3. controllare lo stato di carica degli estintori a biossido di carbonio mediante pesatura;
4. verificare la pressione interna degli estintori a pressione permanente, tramite uno strumento indipendente;
5. effettuare nuovamente tutte le verifiche ed i controlli previsti nella fase di sorveglianza.

Revisione semestrale Estintori

La revisione, al pari del controllo periodico, deve essere effettuata da una persona competente e dovrà comprendere:

1. Controllo della pressione interna o dello stato della carica;
2. Stato di conservazione
3. Assenza di danneggiamenti
4. Presenza del cartellino identificativo
5. Altre verifiche previste dalla UNI 9994-1

Una volta effettuati tali controlli di revisione, l'estintore deve essere perfettamente rimontato e riportato in stato di piena efficienza. Su tutti i tipi di estintori, sia portatili che carrellati, deve essere riportata la data del controllo e l'azienda che ha effettuato la revisione. Questi dati devono essere resi visibili sia all'interno che all'esterno degli stessi.

I ricambi eventualmente utilizzati non devono alterare la conformità dell'estintore, il cui prototipo ha ottenuto l'approvazione e l'omologazione da parte del Ministero dell'Interno. In caso contrario, l'estintore risulterebbe automaticamente non omologato, dunque non conforme alla legge.

Collaudo

Il collaudo è una misura preventiva, volta a controllare la stabilità del serbatoio e della bombola dell'estintore, se si tratta di un apparecchio a pressione.

Nel momento in cui si effettua il collaudo dell'estintore, che sia portatile o carrellato, deve essere anche sostituita la valvola erogatrice.

La data deve essere riportata sia all'interno che all'esterno dell'estintore.

L'estintore che viene rimosso per essere oggetto di controllo, deve essere temporaneamente sostituito con un altro estintore, a patto che le prestazioni non siano inferiori.

Manutenzione Straordinaria

Sono considerati straordinari tutti quegli interventi aggiuntivi rispetto alle verifiche regolari già previste dalla legge. Ogni intervento di questo tipo, dovrà essere tempestivamente comunicato a Sardegna Resorts che ne approverà il lavoro prima dell'esecuzione stessa.

E' da sottolineare, inoltre, che la norma ha introdotto di recente anche il concetto di "Estintore fuori servizio", pertanto, al fine di allontanare un dispositivo ritenuto potenzialmente dannoso, da Ditta dovrà darne immediata comunicazione a S.R..

Manichette, lance e idranti

Le manichette antincendio si dividono in due categorie:

Manichette di mandata: ovvero tutte le manichette appiattibili che devono essere interamente distese prima nell'utilizzo e che sono comunemente usate nel servizio di spegnimento e nei complessi idrante;

Manichette di mandata e aspirazione: ovvero manichette rigide o semi-rigide che possono essere utilizzate senza essere svolte e che trovano impiego per l'aspirazione di acqua di spegnimento o nei naspi.

Tutte le tubazioni antincendio devono essere verificate periodicamente e sottoposte ai seguenti controlli:

IDRANTI INTERNI UNI 45

- Verifica di pressione della tubazione
- Verifica dell'integrità dei componenti
- Verifica della manovrabilità della valvola principale
- Verifica della facilità di apertura dei tappi
- Verifica del corredo di ciascun idrante

IDRANTI ESTERNI UNI 70

- Verifica di pressione della tubazione
- Verifica dell'integrità dei componenti
- Verifica della manovrabilità della valvola principale
- Verifica della facilità di apertura dei tappi
- Verifica del corredo di ciascun idrante

Inoltre:

- Ogni sei mesi devono essere srotolate completamente e sottoposte alla normale pressione di esercizio di rete;
- Devono essere verificate le legature che non devono presentare perdite o trafileamenti;

- Devono essere verificate visivamente e, se presentano lesioni o screpolature, devono essere controllate alla massima pressione di esercizio indicata dalle normative o nelle tabelle tecniche e, se del caso, devono essere sostituite;
- In ogni caso ogni cinque anni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio;
- Dopo l'impiego, anche se non è trascorso il periodo di tempo indicato, le manichette devono essere sgocciolate per evitare ristagno di liquido all'interno e nel caso in cui siano sporche di grasso, olio ecc, dopo essere state ripulite con un panno con acqua tiepida senza usare detersivi che potrebbero lesionare la manichetta devono essere controllate alla normale pressione di rete per verificare eventuali lesioni del rivestimento impermeabilizzante;
- Tutte le operazioni di cui sopra devono essere annotate nell'apposito registro e riportate, se esistente, sul cartellino di verifica periodica applicato alla tubazione.

I Componenti dei complessi idrante devono essere sottoposti ai seguenti controlli:

- Verifica dell'integrità del sigillo posto sulla chiusura della cassetta;
- Verifica dell'assenza di parti rugginose o, comunque, lesionate;
- Verifica dell'assenza di insetti o simili;
- Controllo della presenza dei seguenti componenti: manichetta raccordata, rubinetto idrante, lancia con getto pieno e nebulizzato e possibilità di intercettare il getto, selletta salva manichetta, lastra antinfortunistica tipo a rottura predeterminata antinfortunistica, istruzioni d'uso e manutenzione, cartello segnalatore;
- Verifica del buon funzionamento del rubinetto idrante;
- Verifica del funzionamento della lancia.

ATTACCHI MOTOPOMPA

- Verifica di manovrabilità delle valvole
- Verifica dell'integrità dei componenti

Ulteriori manutenzioni:

- Antiruggine sulle parti eventualmente lesionate e coloritura con colore adeguato;
- Pulizia generale del complesso idrante;
- Eventuale ingrassaggio delle parti che richiedono la protezione e la lubrificazione;

Tutte le operazioni di cui sopra devono essere registrate sull'apposito registro delle manutenzioni e verifiche antincendio da compilarsi a cura della Ditta esecutrice e da conservarsi presso l'azienda.

1.4 Al termine di ogni intervento manutentivo in ciascun centro, la Società dovrà redigere un rapportino nel quale sarà indicato: il numero e la tipologia di apparato mantenuto, la sua ubicazione e l'hotel di provenienza; il lavoro svolto e la durata della certificazione rilasciata sul lavoro svolto, nonché l'eventuale annotazione di prescrizioni riguardanti le condizioni e/o le prestazioni dell'apparato stesso.

Entro il mese di Novembre di ogni anno, la Ditta dovrà produrre ed inviare ai soggetti referenti di Sardegna Resorts, l'eleco degli interventi effettuati presso tutti gli Hotels, corredato di date intervento e lavoro svolto, nonché l'inventario aggiornato diviso per Centro.

2. Offerta economica

2.1 La società, sulla base di quanto riportato al capitolo precedente, propone come corrispettivo relativo allo svolgimento dell'Attività per la Sardegna Resorts, quanto descritto dal tariffario di seguito riportato, oltre Iva.

Il corrispettivo relativo allo svolgimento dell'attività di controllo, verifica e manutenzione di cui al precedente articolo viene proposto dalla ditta, sulla base dell'allegato "A" come segue:

OFFERTA ECONOMICA:

➤ Hotel Cala di Volpe	€ _____
➤ Hotel Romazzino	€ _____
➤ Cervo Complex	€ _____
➤ Hotel Pitrezza	€ _____
➤ Pevero Golf Club	€ _____
➤ Uffici sede	€ _____

3. Obblighi della Società

3.1 La Società deve in sede di gara, presentare un'autocertificazione relativa al possesso di tutte le autorizzazioni e/o licenze richieste e necessarie per lo svolgimento dell'Attività, nonché di possedere i requisiti tecnici, di organizzazione, di esperienza, di mezzi e di personale necessari per lo svolgimento dell'Attività.

3.2 La Società dovrà, prima di iniziare gli interventi, sottoscrivere una dichiarazione di presa in carico degli impianti (allegato 1) nella data effettiva di inizio lavori e/o di firma del Contratto. La Società dovrà inoltre redigere un cronoprogramma relativo al piano di manutenzione oggetto della presente gara (allegato 2) e una scheda manutenzione (allegato 3) che dovrà essere compilato in fase di manutenzione di ogni impianto.

La dichiarazione così come il cronoprogramma, saranno allegati al contratto di manutenzione, per farne parte integrante.

3.3 La Società dovrà inoltre dichiarare che agirà in favore della SR, con assoluta autonomia, professionalità ed indipendenza quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'Attività, utilizzando, per l'espletamento dell'Attività, proprie attrezzature, strumenti, materiali, macchinari, propri mezzi e proprio personale non soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa, o a vincoli di subordinazione e/o dipendenza gerarchica da parte di SR, ma in modo comunque adeguato agli elevati standards qualitativi di SR.

3.4 Qualora, nell'espletamento dell'Attività, la Ditta dovesse riscontrare malfunzionamenti o anomalie agli impianti/macchinari, che necessitano la fornitura di pezzi di ricambio e/o interventi extra, provvederà a darne immediata comunicazione scritta a Sardegna Resorts, la quale procederà ad accertare la reale necessità dell'intervento tramite l'RSPP o tramite tecnico terzo scelto dalla stessa S.R..

3.5 A tal proposito si precisa che Sardegna Resorts S.r.l. si riserva la facoltà di nominare un terzo soggetto che esegua dei controlli periodici a campione sulle attività eseguite dalla Ditta aggiudicataria.

Gli oneri per il ripristino delle eventuali anomalie riscontrate ed accertate da SR, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

3.6 Ad ogni buon conto, si precisa che qualsiasi intervento straordinario dovrà essere esplicitamente autorizzato da Sardegna Resorts, prima della sua esecuzione.

3.7 La Ditta, durante le attività di manutenzione e/o lo scollegamento delle componenti, dovrà adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la continuità di funzionamento degli impianti, a garanzia della sicurezza dell'Hotel.

3.8 la Ditta dovrà presentare apposito prezziario di riferimento (Vedi tabella "A" sottostante, eventualmente da implementare a cura della Ditta) da contenente l'eleco delle lavorazioni e dei ricambi più comunemente usati e/o da realizzare, su ciascuna tipologia di elettropompa. Tale prezziario sarà il riferimento per la verifica dei preventivi extra contratto che la ditta presenterà a S.R. all'occorrenza, così come scritto e inteso ai precedenti punti 3.4 e 3.6.

Tabella "A" - ELECO PREZZI PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.
06.A20	ESTINZIONE INCENDI				
06.A20.A01	F.O. fornitura e posa in opera o in sostituzione di bombola 300bar, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde				
06.A20.A01.005	F.O. di bombola da l140 300 bar	cad			
06.A20.A01.010	F.O. di bombola da l 90 300 bar	cad			

06.A20.A02	F.O Fornitura e posa in opera o in sostituzione di bombola PILOTA 300bar per IG-55, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde completa di: Valvola a scarica rapida per gas inerti uscita $\frac{3}{4}$ dia valvola di sicurezza (disco di rottura e a elemento fusibile 90C°), Collo d oca flessibile per alte alte pressioni diametro $\frac{3}{4}$, manichetta flessibile di attuazione bombole, carica con AZOTO 50%+ARGON 50%, comando di attuazione removibile composto da elettrovalvola solenoide 24Vcc e comando manuale a volantino, manometro, sfiatore, cappellotto di protezione in acciaio f 102mm FORMA T per innesto diretto sulla bombola e Certificato T-Ped. Compresa eventuale sostituzione di bombola esistente.				
06.A20.A02.005	F.O. di bombola 300 bar da l 140, con 56,15 kg di carica IG55 (pilota)	cad			
06.A20.A02.010	F.O. di bombola 300 bar da l 90, con 32,4 kg di carica IG55 (pilota)	cad			
06.A20.A03	F.O. Fornitura in opera di bombola 300bar, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde completa di: Valvola a scarica rapida per gas inerti uscita $\frac{3}{4}$ completa di valvola di sicurezza, gruppo removibile con manometro, collo d oca flessibile per alte pressioni diametro $\frac{3}{4}$, manichetta flessibile di attuazione bombole, carica con Azoto 50%+Argon 50%, cappellotto di protezione in acciaio f 102mm FORMA T per innesto diretto sulla bombola e Certificato T-Ped.				
06.A20.A03.005	F.O. di bombola 300 bar da l 140, con 56,15 kg di carica IG55 (pilota)	cad			
06.A20.A03.010	F.O. di bombola 300 bar da l 90, con 32,4 kg di carica IG55 (pilota)	cad			
06.A20.A04	F.O. valvole ed elettrovalvole				
06.A20.A04.005	F.O. di valvola sfogo aria automatica a galleggiante oltre $\emptyset \frac{3}{4}$	cad			
06.A20.A04.010	F.O. di valvola di sicurezza a membrana $\emptyset \frac{1}{2} * \frac{3}{4}$	cad			
06.A20.A04.015	F.O. di separatore d'aria con valvola di sfogo D.1"	cad			
06.A20.A04.020	F.O. di elettrovalvola per intercettazione per gas $\emptyset 1 \frac{1}{4}$	cad			
06.A20.A04.025	F.O. di elettrovalvola a riarmo manuale per gas $\emptyset \frac{3}{4}$	cad			
06.A20.A05	F.O. gruppo di comando				
06.A20.A05.005	F.O. di Comando pilota removibile 24V cc, con manometro e volantino	cad			

06.A20.A05.010	F.O. di Comando removibile, con manometro e volantino	cad			
06.A20.A06	F.O. gruppo di sicurezza				
06.A20.A06.005	F.O. di valvola a scarica rapida 3/4	cad			
06.A20.A07	F.O. estinguente				
06.A20.A07.005	F.O. di gas IG-55	kg			
06.A20.A07.010	F.O. di recupero e smaltimento gas	kg			
06.A20.A08	F.O di componenti per impianti a gas inerte ad alta pressione				
06.A20.A08.005	F.O. di collo d'oca flessibile alta pressione 3/4	cad			
06.A20.A08.010	F.O. di manichetta flessibile di attuazione	cad			
06.A20.A08.015	F.O. di cappellotto di protezione	cad			
06.A20.A08.020	F.O. di manometro a gas a membrana	cad			
06.A20.A09	F.O. ugelli				
06.A20.A09.005	F.O. di ugelli radiali in alluminio con diaframma calibrato da Ø 1/2 a Ø 1"	cad			
06.A20.A09.010	F.O. di ugelli radiali in alluminio con diaframma calibrato da Ø 1 a Ø 1"1/2	cad			
06.A20.A10	F.O. Fornitura e posa in opera di collettore per IG.55 fino a 6 posti bombola posizionate su 1 o 2 file, completo di valvole di non ritorno e staffe per fissaggio a parete				
06.A20.A10.005	F.O. di Collettore per bombole a 300 bar	cad			
06.A20.A11	F.O. accessori				
06.A20.A11.005	F.O. di riduttore di pressione 300-60 bar ASA6000	cad			
06.A20.A11.010	F.O. di Interruttore a pressione (300 bar) a 2 contatti con riarmo manuale	cad			
06.A20.A11.015	F.O. di staffaggio completo di profilato per ogni bombola su 1 fila	cad			
06.A20.A11.020	F.O. di staffaggio completo di profilato per ogni bombola su 2 file	cad			
06.A20.B01	F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 1/2 - inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 3000)				
06.A20.B01.005	F.O. di tubazione D. 1/2" inclusi pezzi speciali schedula 80	m			
06.A20.B01.010	F.O. di tubazione D. 1" inclusi pezzi speciali schedula 80	m			
06.A20.B01.015	F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 80	m			
06.A20.B01.020	F.O. di tubazione D. 2" inclusi pezzi speciali schedula 80	m			

06.A20.B01.025	F.O. di tubazione D. 2"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 80	m			
06.A20.C02	Verifica di tenuta locali (DOOR FAN INTEGRITY TEST) completa di report, per ogni ciclo di verifiche				
06.A20.C02.010	Prova di tenuta di un locale	cad			
06.A20.C02.015	Prova di tenuta di ogni locale successivo (compreso nello stesso ciclo di verifiche).	cad			
06.A20.E01	F.O. Fornitura in opera di impianti a Sali di potassio				
06.A20.E01.005	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 416 acciaio inox	cad			
06.A20.E01.010	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 715 acciaio inox	cad			
06.A20.E01.015	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 1430 acciaio inox	cad			
06.A20.E01.020	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 2210 acciaio inox	cad			
06.A20.E01.025	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 4420acciaio inox	cad			
06.A20.E01.030	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 2860 acciaio inox a plafoniera	cad			
06.A20.E01.035	F.O. Erogatore di sali di potassio ad Aerosol g 4420 acciaio inox a plafoniera	cad			
06.A20.E01.040	F.O. Unità di supporto centrale comando 5 linee per erogatore ad Aerosol	cad			
06.A20.E01.045	F.O. Box connessioni ad una via per erogatore ad Aerosol	cad			
06.A20.E01.050	F.O. Box connessioni a due vie per erogatore ad Aerosol	cad			
06.A20.E01.055	F.O. Kit test completo linea 10 elementi per erogatori ad Aerosol	cad			
06.A20.E01.060	F.O. Modulo controllo batteria per unità di supporto centrale per erogatore ad Aerosol	cad			
06.A20.E01.065	F.O. Attivatore intercambiabile per erogatore ad Aerosol erogatore ad Aerosol	cad			
06.A20.M01	F.O. Fornitura in opera di sistema di rilevazione e spegnimento automatico per apparecchiature completo di pressostato e manometro				
06.A20.M01.005	F.O. di sistema a Co2 2 kg m 5	cad			
06.A20.M01.010	F.O. di sistema a Co2 3,5 kg m 5	cad			
06.A20.M01.015	F.O. di sistema a Co2 5 kg m 5	cad			

06.A20.N01	F.O. Fornitura in opera di nuovo estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente esclusa eventuale fornitura in opera del supporto. Per ogni tipologia, è indicata la capacità estinguente minima richiesta.				
06.A20.N01.005	F.O. di Estintore a Co2 kg 2 34BC	cad			
06.A20.N01.010	F.O. di Estintore a Co2 kg 5 113BC	cad			
06.A20.N01.015	F.O. di Estintore a Co2 carrellato kg 18 B1C	cad			
06.A20.N01.020	F.O. di Estintore a Co2 carrellato kg 27 B1C	cad			
06.A20.N01.025	F.O. di Estintore a Co2 carrellato kg 54 (bibombola) B1C	cad			
06.A20.N01.030	F.O. di Estintore a polvere ABC kg 2 13A 89BC	cad			
06.A20.N01.035	F.O. di Estintore a polvere ABC kg 6 34A 233BC	cad			
06.A20.N01.040	F.O. di Estintore a polvere ABC kg 6 55A 233BC	cad			
06.A20.N01.045	F.O. di Estintore a polvere ABC kg 9 55A 233BC	cad			
06.A20.N01.050	F.O. di Estintore a polvere ABC kg 12 55A 233BC	cad			
06.A20.N01.055	F.O. di Estintore a polvere ABC carrellato kg 30 AB1C	cad			
06.A20.N01.060	F.O. di Estintore a polvere ABC carrellato kg 50 AB1C	cad			
06.A20.N01.065	F.O. di Estintore a polvere ABC carrellato kg 100 AB1C	cad			
06.A20.N02	F.O. Fornitura in opera di cassetta per estintori d'incendio, verniciata rossa con portella trasparente, completa di lastra Safe-Crash, compresi tutti gli accessori per la posa in opera.				
06.A20.N02.005	F.O. di cassetta in acciaio per estintore kg 6	cad			
06.A20.N02.010	F.O. di cassetta in acciaio per estintore kg 9-12	cad			
06.A20.N02.015	F.O. di cassetta in materiale plastico per estintore kg 6	cad			
06.A20.N02.020	F.O. di cassetta in materiale plastico per estintore kg 9-12	cad			
06.A20.N03	F.O. di Fornitura in opera di piantana per estintore				
06.A20.N03.005	F.O. di Piantana semplice per estintore	cad			
06.A20.N03.010	F.O. di Piantana semplice per estintore con asta e cartello	cad			
06.A20.N03.015	F.O. di Piantana doppia per estintore	cad			
06.A20.N03.020	F.O. di Piantana doppia per estintore con asta e cartello	cad			
06.A20.N04	F.O. di Fornitura in opera di staffa da parete per estintore				
06.A20.N04.005	F.O. di Staffa da parete per estintore portatile	cad			

06.A20.N05	Verifiche e revisioni di estintori di qualunque tipo secondo la normativa vigente, compreso l'eventuale trasporto in officina, la riconsegna ed ogni altra operazione necessaria. La verifica comprende anche il controllo del periodo di scadenza, la compilazione dell'eventuale registro antincendio e del supporto informatico ove previsto. La revisione comprende lo smontaggio e rimontaggio dei suoi componenti, la sostituzione e ricarica dell'agente estinguente, la sostituzione di eventuali parti non più idonee, lo smaltimento dell'agente estinguente, la sigillatura, l'eventuale inserimento del collare in pvc di controllo, la compilazione dell'eventuale registro antincendio e del supporto informatico ove previsto.				
06.A20.N05.005	Verifica estintori, quota fissa di intervento per ogni complesso edilizio	cad			
06.A20.N05.010	Verifica estintore di qualunque tipo	cad			
06.A20.N05.015	Revisione estintore a Co2 da kg 2	cad			
06.A20.N05.020	Revisione estintore a Co2 da kg 5	cad			
06.A20.N05.025	Revisione estintore a Co2 kg 18	cad			
06.A20.N05.030	Revisione estintore a Co2 kg 27	cad			
06.A20.N05.035	Revisione estintore a Co2 kg 54	cad			
06.A20.N05.040	Revisione estintore a polvere ABC da kg 2 - 13A 89BC	cad			
06.A20.N05.045	Revisione estintore a polvere ABC da kg 6 - 13A 233BC	cad			
06.A20.N05.050	Revisione estintore a polvere ABC da kg 6 - 55A 233BC	cad			
06.A20.N05.055	Revisione estintore a polvere ABC da kg 9 - 55A 233BC	cad			
06.A20.N05.060	Revisione estintore a polvere ABC da kg 12 - 55A 233BC	cad			
06.A20.N05.065	Revisione estintore a polvere ABC carrellato da kg 30	cad			
06.A20.N05.070	Revisione estintore a polvere ABC carrellato da kg 50	cad			
06.A20.N05.075	Revisione estintore a polvere ABC carrellato da kg 100	cad			
06.A20.N05.080	Smaltimento estintori di qualunque tipo compreso agente estinguente	cad			

06.A20.P01	VERIFICA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS Verifica, controllo periodico, prove specifiche di funzionamento di tutti i componenti (centrale e centraline di controllo e comando UDS o similare, valvole, ugelli, ecc..) dell'impianto di spegnimento incendi di tipo a gas estinguente. Sono comprese la compilazione del registro cartaceo e/o informatico e tutti gli oneri connessi all'espletamento completo del rapporto di verifica.				
06.A20.P01.005	Verifica impianto completo fino a 3 bombole	cad			
06.A20.P01.010	Verifica di ogni ulteriore bombola	cad			
06.A20.P02	VERIFICA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SPRINKLER DA ACQUEDOTTO Verifica, controllo periodico, prove specifiche di funzionamento di tutti i componenti (centrale e centraline di controllo e comando, valvole, ecc..) facenti parte dell'impianto di spegnimento incendi di tipo sprinkler ad umido alimentato da acquedotto. Sono comprese la compilazione del registro antincendio e/o informatico e tutti gli oneri connessi all'espletamento completo del rapporto di verifica.				
06.A20.P02.005	Verifica impianto completo (con una valvola a "clapet")	cad			
06.A20.P02.010	per ogni ulteriore valvola a "clapet"	cad			
06.A20.P02.015	Verifica di ogni sprinkler	cad			
06.A20.P03	VERIFICA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SPRINKLER Verifica, controllo periodico, prove specifiche di funzionamento di tutti i componenti (centrale e centraline di controllo e comando, gruppi di pressurizzazione, vasche di accumulo, valvole, compressori, ecc..) facenti parte dell'impianto di spegnimento incendi di tipo sprinkler ad umido o a secco alimentato da stazione di pompaggio. Sono comprese la compilazione del registro antincendio e/o informatico e tutti gli oneri connessi all'espletamento completo del rapporto di verifica.				
06.A20.P03.005	Verifica impianto completo (con una valvola a "clapet")	cad			
06.A20.P03.010	per ogni ulteriore valvola a "clapet"	cad			
06.A20.P03.015	Verifica di ogni sprinkler	cad			

4. Offerta Tecnica

La Società dichiara di avere le seguenti capacità tecnico-economiche, relative alla capacità di far fronte a lavori importanti inerenti l'oggetto della selezione:

N°	REQUISITO TECNICO	Si / No
1.1	Possesso di qualificazione UNI EN ISO 9001	
1.2	Aver eseguito i lavori del presente bando per almeno Tre anni in strutture Alberghiere o industriali (indicare con autocertificazione dove e quando)	
1.3	Aver eseguito i lavori del presente bando per più di Tre anni in strutture Alberghiere o industriali (indicare con autocertificazione dove e quando)	

La Società dovrà inoltre:

1. Aggiornare annualmente l'inventario degli impianti ed apparati diviso per Hotel;
2. Tutti gli apparati degli Hotels dovranno essere correttamente mantenute entro il mese di Maggio.

4.2 Tempo di pronto intervento in caso di chiamata

(barrare le caselle corrispondenti alla proposta della Ditta):

- ☐ 1. Entro le 4 (quattro) ore
- ☐ 2. Entro le 6 (sei) ore
- ☐ 3. Entro le 12 (dodici) ore

5. Disposizioni generali e Finali

Tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e si dovrà garantire che:

- per l'espletamento dell'Attività si avvarrà esclusivamente di proprio personale e/o di collaboratori, anche con contratto di lavoro autonomo, dalla stessa incaricati e/o assunti ed adeguatamente retribuiti (di seguito il "Personale"), di professionalità e competenza tali da soddisfare l'elevato standard qualitativo di SR
- la Ditta assicurerà al Personale il corretto trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle obbligazioni contrattuali assunte, per i quali assume piena responsabilità, anche ai fini della loro posizione retributiva, previdenziale, assicurativa, fiscale e sanitaria.

Data _____

Timbro e Firma Ditta

Inventario Estintori & manichette

HOTEL CALA DI VOLPE					
Num.	Ubicazione	Articolo	Matricola	Casa	Anno
1	Portineria	Estintore Polvere Kg. 6	11664	ABS	2016
2	Ingr. Bagagli	Estintore Polvere Kg. 6	11664	ABS	2016
3	ingr. fiori	Estintore PoÑere Kg.	11667	ABS	2016
4	Bar centrale	Estintore Polvere Kg. 6	11659	ABS	2016
5	Ingr. Pantone	Estintore Polvere Kg. 6	11647	ABS	2016
6	Sala fiori	Estintore Polvere Kg.6	11546	ABS	2016
7	Toilettes hall	Estintore Polvere Kg	11585	ABS	2016
8	Scale fitnes	Estintore Polvere Kg. 6	11643	ABS	2016
9	Ristorante Centr.	Estintore Polvere Kg. 6	11681	ABS	2016
10	Ristorante Centr.	Estintore Polvere Kg. 6	11678	ABS	2016
11	Quadro	Estintore C02	2421	ABS	2017
12	Direzione	Estintore C02	10333	ABS	2015
13	Uff. Ricevimento	Estintore C02	31647	ABS	2015
14	Cucina Centr.	Estintore C02	633	ABS	2018
15	Quadro Cucina	Estintore C02	9019	ABS	2014
16	Rep. Antipasti	Estintore C02	699	ABS	2018
17	Computer Room	Estintore C02 Kg. 5	BX 69208	ABS	2010
18	QGBT	Estintore C02 vg. 5,	45,19	ABS	2013
19	'La cave	Estintore PoWere Kg. 6	30653	ABS	2011
20	Economato	Estintore Polvere Kg. 6	141088	ABS	2016
21	Loc.Ascensoti hall	Estintore C02	BX 18743	ABS	2011
22	Sotto stazione 2	Estintore C02 Kg. 5	BX 2323	ABS	2011
23	Montacarichi merci	Estintore C02	9939	ABS	2012
24	QGBT ala nuova	Estintore C02 Kg. 5	10292	ABS	2012
25	QPC cabina principale	Estintore C02 Kg. 5	21051	ABS	2013
26	Trasformazioni	Estintore C02	9201	ABS	2020
27	LOC. caldaia	Estintore C02 Kg. 5	22554	ABS	2013
28	Cabina ala nuova	Estintore C02 Kg. 5	BX 68997	ABS	2010
29	Gruppo elettrogeno	Estintore C02 Kg. 5	10543	ABS	2012
30	Discarica	Estintore Polvere Kg. 50	11337	ABS	2017
31	Ingr. Lavanderia	Estintore Polvere Kg. 6	11680	ABS	2016
32	Gruppo elettrogeno	Estintore C02 Kg. 5	BX 14675	ABS	2008
33	Guardaroba	Estintore Polvere Kg. 6	67326	ABS	2010
34	Lavanderia	Estintore Polvere Kg. 6	67061	ABS	2010
35	Centrahe T ermica	Estintore Powere Kg.	4121	ABS	2015
36	Entrata bbq	Estintore C02 Kg. 5	53850	ABS	2018
37	QGE casa personale	Estintore C02 Kg. 5	7272	ABS	2014
38	Darsena	Estintore Polvere Kg. 50	83284	ABS	2016
39	Centrale Termica	Estintore Polvere Kg. 6	11598	ABS	2016
40	Ing. Ventilanti	Estintore Polvere Kg. 6	95813	ABS	2010
41	Manutenzione	Estintore Polvere Kg.6	141517	ABS	2013
42	Compattatore	Estintore PoWere Kg. SD	341	MB	2014
43	Falegnameria	Estintore Polvere Kg. 6	2622	ABS	2018
44	G.E. feste	Estintore Polvere Kg. 6	2612	ABS	2018

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

45	G.E. feste	Estintore Polvere Kg. 6	14914	ABS	2019
46	Griglia bbq	Estintore Polvere Kg.6	141411	ABS	2016
47	Incannucciato bbq	Estintore Polvere Kg.6	11567	ABS	2016
48	Bar piazzetta	Estintore Polvere Kg. 6	11682	ABS	2016
49	Toilettes piscina	Estintore Polvere Kg. 6	381	ABS	2019
50	P.r. fronte 145	Estintore Polvere Kg. 6	374	ABS	zog
51	P.T. fronte 152	Estintore Polvere Kg. 6	18016	ABS	2009
52	P.T. fianco 157	Estintore Polvere Kg. 6	17755	ABS	2009
53	Office 1° piano	Estintore Polvere Kg. 6	14918	ABS	2019
54	Office 2° piano	Estintore Polvere Kg. 6	3308	ABS	2009
55	Office 3° piano	Estintore Polvere Kg.6	14909	ABS	2019
56	1° piano montacarichi bag	Estintore Polvere Kg. 6 6	11646	ABS	2016
57	Fianco office fiori	Estintore Polvere Kg.	15009	ABS	2019
58	piano fronte 163	Estintore Polvere Kg. 6	11626	ABS	2016
59	1° piano fronte 168	Estintore Polvere Kg. 6	18031	ABS	2009
60	1° piano fronte 175	Estintore Polvere Kg. 6	19353	ABS	2020
61	2° piano fronte 239	Estintore Polvere Kg. 6	2631	ABS	2018
62	2° piano fronte 243	Estintore Polvere Kg. 6	11624	ABS	2016
63	2° piano fronte 251	Estintore Polvere Kg. 6	3287	ABS	2009
64	2° piano vicino 237	Estintore Polvere Kg. 6	15108	ABS	2019
65	2° piano 23C	Estintore Polvere Kg. 6	14912	ABS	2019
66	piano office governante	Estintore Polvere Kg.6	11606	ABS	2016
67	2° piano office cameriere	Estintore Polvere Kg. 6	11675	ABS	2016
68	2° piano fronte 221	Estintore Polvere Kg. 6	11611	ABS	2016
69	Sopra boutique 209	Estintore Polvere Kg. 6	11662	ABS	2016
70	Sopra boutique 218	Estintore Polvere Kg.6	221210	ABS	2018
71	Sopra boutique 214	Estintore Polvere Kg. 6	11650	ABS	2016
72	3° piano fronte 272	Estintore Polvere Kg.6	11649	ABS	2016
73	3° piano vicino 271	Estintore Polvere Kg.6	355	ABS	2019
74	3° piano vicino 265	Estintore Polvere Kg. b	115282	ABS	2016
75	3° piano montacarichi	Estintore Polvere Kg. 6	11642	ABS	2016
76	3° piano offis cameriere	Estintore Polvere Kg. 6	11674	ABS	2016
77	Ingresso presidenziale	Estintore Polvere Kg. 6	11630	ABS	2016
78	Riserva	Estintore Polvere Kg.6	11648	ABS	2016
79	Ingresso Marinasarda	Estintore Polvere Kg. 6	11613	ABS	2016
80	manutenzione vecchia	Estintore Polvere Kg. 6	11660	ABS	2016
81	dietro boutique	Estintore Polvere Kg.	14913	ABS	2019
82	Toilettes ala originale	Estintore Polvere Kg. 6	11631	ABS	2016
83	scale122/123	Estintore Polvere Kg.6	11601	ABS	2016
84	Ingresso 120	Estintore Polvere Kg. 6	8018	ABS	2014
85	Bar pontile	Estintore Polvere Kg. 6	146	ABS	2017
86	Ingr.offis bar pontile	Estintore Polvere Kg. 6	4349	ABS	2015
87	Vecchio economato	Estintore Polvere Kg. 6	30751	ABS	2011
88	fronte 126	Estintore Polvere Kg. 6	4010	ABS	2015
89	Fianco 135	Estintore Polvere Kg. 6	749	ABS	2017
90	Office 143	Estintore Polvere Kg. 6	98152	ABS	2015

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

91	Ufficio controllo	Estintore Polvere Kg.6	8591	ABS	2014
92	Casa pers.cam 5	Estintore Polvere Kg. 6	6189	ABS	2014
93	Ingresso mensa	Estintore Polvere Kg. 6	92143	ABS	2011
94	Cas.pers cam 12	Estintore Polvere Kg. 6	98465	ABS	2015
95	cas pers.2 °piano bagno	Estintore Polvere Kg. 6	98260	ABS	2015
96	Nuova staff house - hall	Estintore Polvere Kg. 6	95890	ABS	2015
97	cas.pers.nuova corridoio	Estintore Polvere Kg.6	92267	ABS	2011
98	Casa pers.nuova cam 35	Estintore Polvere Kg. 6	141540	ABS	2013
99	Casa pers.nuova lavand	Estintore Polvere Kg. 6	141528	ABS	2013
100	Casa pers.nuova cam 19	Estintore Polvere Kg. 6	92238	ABS	2011
101	Cucina bbq	Estintore CO2 Kg. 5	17891	ABS	2016
102	Cas.pers.nuova cam 44	Estintore Polvere Kg. 6	141555	ABS	2013
103	RM1	Estintore Polvere Kg. 6	42647	ABS	2012
104	villa maitre	Estintore Polvere Kg. 6	140828	ABS	2012
105	Spiaggia	Estintore Polvere Kg.6	g5%4	ABS	2010
106	magazz.bagnini chimici	Estintore Polvere Kg.6	92246	ABS	2011
107		Estintore Polvere Kg. 6	67051	ABS	2010
108	Riserva	Estintore Polvere Kg. 6	95805	ABS	2010
109	Riserva	Estintore Polvere Kg. 6	96251	ABS	2015
110	Parcheggio 1	Estintore Polvere Kg. 50	83208	ABS	2016
111	Quadro bbq	Estintore CO2 Kg. 5	1260	ABS	2018
112	Riserva	Estintore Polvere Kg. 6	30763	ABS	2011
113	Centraie piscina	Estintore CO2 Kg.	1431	ABS	2017
114	Ingr. Ala originale	Estintore Polvere Kg. 50	3254	MB	2017
115	QGBT bar pontile	Estintore cm Kg. 5	53876	ABS	2018
116	Serbatoio Gasolio	Estintore Polvere Kg. 30	89722	ABS	2016
117	Marinasarda	Estintore CO2 Kg. 5	9493	ABS	2014
118	Loc.termov bar pontile	Estintore CO2 Kg. 5	2422	ABS	2017
119	QGBT cam 153	Estintore CO2 Kg. 5	15156	ABS	2017
120	Quadro mensa	Estintore CO2 Kg.	14229	ABS	2017
121	QGBT personale	Estintore CO2 Kg. 5	15461	ABS	2014
122	case pers.Centr.Termica	Estintore CO2 Kg. 5	16504	ABS	2014
123	Parcheggio 2	Estintore Polvere Kg.50	87050	ABS	2011
124	QGBT presidenziale	Estintore CO2 Kg. 5	7206	ABS	2014
125	Riserva	Estintore CO2 Kg. 5	7298	ABS	2014
1	ex pulmino	Estintore polvere Kg. 6	30688	ABS	2011
2		Estintore polvere Kg.5	42425	ABS	2011
126	cucina	estintore sch.classe F	10321	ABS	2017
127	cucina	estintore sch.classe F	9515	ABS	2017
128	gruppo elettrogeno	Estintore polvere Kg. 6	16468	ABS	2018
129	gruppo elettrogeno	estintore polvere Kg.30	10936	ABS	
130	cucina matuisch	Estintore sch.classeF	39407	MB	
131	mensa personale	Estintore sch.classeF	39444	MB	
132	cala beach	Estintore polvere Kg. 6	119520	ABS	2013
133	cala beach	Estintore po'vere Kg. 6	134855	ABS	2016
134	Caia beach	Estintore powere Kg.	1348Db	ABS	2016

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

135	Cala beach	Estintore polvere Kg. 6	134846	ABS	2016
136	Cala beach	Estintore polvere Kg. 6	134857	ABS	2016
137	beach	Estintore polvere Kg. 6	119696	ABS	2013
138	SPA	Estintore polvere Kg.6	119673	ABS	2013
139	Cala beach	Estintore sch.classeF	35122	MB	2018
140	SPA	Estintore polvere Kg.6	119545	ABS	2013
141	SpA	Estintore polvere Kg.6	119557	ABS	2013
142	SPA	Estintore polvere Kg.6	119657	ABS	2013
143	Riserva	Estintore polvere Kg.6	119670	ABS	2013
		Estintore schiuma lt.6	1800	MB	2019
	BUS	Estintore schiula lt. 6	6521	MB	2019
	BUS	Estintore schiuma lt.6	6504	MB	2019
IDRANTI					
1	Fitness Interno	Manichetta UNI 45			2018
2	'Ingresso fitness	Manichetta 45			2017
3	Bagni hall	Manichetta UNI 45			2015
4	Pavimento ginepro	Manichetta UNI 45			2005
5	Le cave porta grill	Manichetta UNI 45			2014
6	Fronte dispensa centrale	Manichetta UNI 45			2018
45	Ala orig.fronte cam 143	Manichetta UNI 45		sapin	2016
46	Ala orig.fronte cam 124/5	Manichetta UNI 46			2009
47	Parete uff. Controllo	Manichetta UNI 45			2009
48	P.T casa pers.Vecchia wc	Manichetta UNI 45		sapin	2009
49	casa pers.vecchia 1 °pfr.wc	Manichetta UNI 45			2009
50	casa pers.vecchia 2 °p fr.wc	Manichetta UNI 45			2009
51	uscita mensa p.t.	Manichetta UNI 45			2014
52	Ingr.Merci fianco mag.Tav.	Manichetta UNI 70			2015
53	Uscita emer.vialetto bbq	Manichetta UNI 70		sapin	2017
54	Giardino est.ca. 161/2	Manichetta UNI 70		pin	2019
55	Giardino est.ca.	Manichetta UNI 70			2019
56	Scale Terr.Bar centrale	Manichetta UNI 70			2005
57	Dars.front R. cachemere	Manichetta UNI 70			2015
58	Ala orig.sotto cam 110	Manichetta UNI 70		sapin	2013
59	Ala orig.frot.cam.115 giar	Manichetta UNI 70			2018
60	Ala orig.inizio pontile	Manichetta UNI 70			2019
61	Ala orig.fronte cam 138	Manichetta UNI 70			2019
62					2015
63	Marruterttiorre VECCITia est.	Manichetta UM 70			2017
64	Ingresso Computer romm	Manichetta UNI 70			2011
65	Aiuola centrale	Manichetta UNI 70		sapin	2009
66	Casa nuova personale	Manichetta UNI 45			2010
67	Casa nuov pers.Usc.emer.	Manichetta UNI 45			2010
68	Casa nuov centr.Termica	Manichetta UNI 45			2010
69	Casa nuova pers.Sala centr.	Manichetta UNI 45		sapin	2010
70	Casa nuova pers. Ala dx	Manichetta UNI 45			2011
71	Casa nuova pers. Ala sx	Manichetta UNI 45			2011

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

72		Manichetta UNI 45			2018
73	Scale di ferro centr.term.	Manichetta UNI 70			2011
74		Manichetta UNI 45			2011
75		Manichetta UNI 45		sapin	2011
76		Manichetta UNI 45		sapin	2011
77		Manichetta UNI 45		sapin	2015

HOTEL ROMAZZINO					
Num.	Ubicazione	Articolo	Matricola	Casa	Anno
1	Manutzione	Estintore Polvere Kg_ 6	18107	ABS	2009
2	Ufficio controllo	Estintore cm Kg. S	10156	ABS	2014
3	Cabina media	Estintore cm Kg. 5	10998	ABS	2014
4	Locale contatori	Estintore C02 Kg. 5	bx25028	ABS	2011
5	Magazzino ricambi	Estintore Polvere Kg. 6	18431	ABS	2019
6	Centrale TV	Estintore C02 Kg. 5	10521	ABS	2012
7	Cantina Vini	Estintore Polvere Kg. 6	23936	ABS	2020
8	Economato	Estintore Polvere Kg. 6	18952	ABS	2019
	Casa Nuova sotto	Estintore Polvere Kg. 6	19191	ABS	2019
	Casa Nuova Sopra	Estintore Polvere Kg. 6	84648	ABS	2020
11	Caldaia	Estintore C02 Kg. 5	5816	ABS	2013
12	Deposito bagagli	Estintore Polvere Kg. 6	84949	ABS	2020
13	Mensa	Estintore Polvere Kg. 6	22049	ABS	2016
	Lavanderia	Estintore Polvere Kg. 6	34240	ABS	2017
15	Guardaroba	Estintore Polvere Kg. 6	23987	ABS	2020
16	Loc.quadro fianco ascens	Estintore C02 Kg. 5	10168	ABS	2019
	Hall/scala ristor	Estintore polvere Kg. 6	34772	ABS	2015
18	Office bar	Estintore Polvere Kg. 6	146501	ABS	2013
19	Ingresso portineria	Estintore Polvere Kg. 6	5442	ABS	2013
20	Direzione	Estintore Polvere Kg.6	5711	ABS	2013
21	Computer Room	Estintore C02 Kg. 5	21633	ABS	2020
22	Ingresso cucina	Estintore Polvere Kg. 6	18144	ABS	2009
23	Quadro cucina	Estintore C02 S	5588	ANAF	2020
24	Sala tavolara	Estintore Polvere Kg. 6	10275	ABS	2018
25	Saia ristorante	Estintore Polvere Kg. 6	221243	ABS	2018
26	Caffetteria	Estintore C02 Kg. 5	bx02405	ABS	2011
27	Scala risto-500	Estintore Polvere Kg. 6	76068	ABS	2010
28	Fianco cam 504	Estintore Polvere Kg. 6	8360	ABS	2013
29	Fianco Mag.500	Estintore Polvere Kg. 6	43371	ABS	2009
30	Fr Ascensori 500	Estintore Polvere Kg. 6	26474	ABS	2014
31	Bagni 450	Estintore Polvere Kg. 6	95929	ABS	2010
32	Camera 150	Estintore Polvere Kg. 6	42674	ABS	2012
33	Fr Bagni 140	Estintore Polvere Kg. 6	27143	ABS	2014
34	Fronte cam 131	Estintore Polvere Kg. 6	21696	ABS	2016
35	Fronte office 130	Estintore Polvere Kg. 6	143458	ABM	2011
36	scale 120	Estintore Polvere Kg. 6	79880	ABS	2009
37	Fronte cam 126	Estintore Polvere Kg. 6	95943	ABS	2010
38	118/19	Estintore Polvere Kg• 6	76093	ABM	2010
39	Fronte cam 240	Estintore Powere Kg. 6	28442	ABS	2014
40	Fronte cam 230	Estintore Polvere Kg. 6	143454	ABS	2011

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

41	Fronte cam 233	Estintore Polvere Kg. 6	11349	ABS	2014
42	Fronte cam 214	Estintore Polvere Kg. 6	30670	MB	2011
43	Fronte cam. 216	Estintore Polvere Kg. 6	30658	GIBI	2011
44	Fianco cam 310	Estintore Polvere Kg. 6	8622	ABS	2013
45	Coiffeur	Estintore Polvere Kg. 6	42384	ABS	2012
46	Fronte cam 320	Estintore Polvere Kg. 6	8723	ABS	2013
47	Fronte cam 323	Estintore Polvere Kg. 6	9946	ABS	2013
48	Fianco office 440	Estintore Polvere Kg. 6	34703	ABS	2015
49	Fianco cam 431	Estintore Polvere Kg. 6	79561	ABS	2009
50	Fronte cam 426	Estintore Polvere Kg. 6	76078	ABS	2010
51	Legnaia	Estintore Polvere Kg. 6	84918	ABS	2020
51 b		Estintore Polvere Kg. 6	76123	ABS	
52	BBQ	Estintore Polvere Kg. 6	84982	ABS	2020
53	BBQ	Estintore Polvere Kg. 6	25987	ABS	2020
54	Quadro BBQ	Estintore CO2 Kg. 5	20932	ABS	2013
55	Bagni BBQ	Estintore Polvere Kg. 6	34263	ABS	2017
56	Piscina salata	Estintore Polvere Kg. 6	221235	ABS	2018
57	Spiaggia	Estintore Polvere Kg. 6	143300	ABS	2011
58	Bar piscina	Estintore Polvere Kg. 6	19260	ABS	2019
59	Zona pianoforte	Estintore Polvere Kg. 6	143456	ABS	2011
60	Parcheggio Clienti	Estintore Polvere Kg. 6	79280	ABS	2009
61	Parcheggio Clienti	Estintore Polvere Kg. 6	11316	ABS	2014
62	Boutique 3	Estintore Polvere Kg. 6	27499	ABS	2014
63		Estintore CO2 Kg. 5	10985	ABS	2014
64	non trovato (ex 58)	Estintore Polvere Kg. 1	12122132	ABS	2007
65	non trovato (ex 59)	Estintore Polvere Kg. 1	13120333	ABS	2007
66	Parcheggio Céienti	Estintore polvere Kg. 30	795	MB	2012
67	Parcheggio clienti	Estintore polvere Kg. 50	23267	ABS	2009
68	Parcheggio personale	Estintore polvere Kg. 50	12660	ABS	2019
69	Parcheggio clienti	Estintore polvere Kg. 50	126997	ABS	2014
70	Pontile	Estintore Schiuma lt. 50	80881	ABS	2001
71	villa 710	Estintore Polvere Kg. 6	114758	ABS	2014
72	villa 720	Estintore Polvere Kg. 6	114686	ABS	2015
73		Estintore Polvere Kg. 6	114698	ABS	2015
74	740	Estintore Poivere Kg. 6	nsos7	ABS	2CñS
75	villa 750	Estintore Polvere Kg. 6	114724	ABS	2015
76	villa 760	Estintore Polvere Kg. 6	114735	ABS	2015
	Gruppo Hotel	Estintore polvere Kg.6	12971	ABS	2017
78	Gruppo Hotel	Estintore polvere Kg.6	24321	ABS	2020
79	Gruppo 710	Estintore polvere Kg. 6	25789	ABS	2020
80	Gruppo 750	Estintore polvere Kg. 6	12408	ABS	2017
81	Cucina Centrale	Schiuma lt.6	10299	ABS	2017
82	Cucina BBQ	Schiuma lt.6	ssos	ABS	2017
83	Bus Hotel	Estintore Polvere Kg. 6	1139	ABS	2015
84	QE SPA	Estintore CO2 Kg.5	16202	ABS	2018
85	PT SPA	Estintore Polvere Kg. 6	14428	ABS	2018
86	PT SPA	Estintore Polvere Kg. 6	15552	ABS	2018
87	P 1° SPA	Estintore Polvere Kg. 6	16131	ABS	2018
88	P 1° SPA	Estintore Polvere Kg. 6	15979	ABS	2018
89	Centrale 710	Estintore CO2 Kg.2	3768	ABS	2019
90	Centrate 720	Estintore CO2 Kg.2	5139	ABS	2019

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

91	Centrale730	Estintore CO2 Kg.2	4170	ABS	2019
92	Centrale740	Estintore CO2 Kg.2	3846	ABS	2019
93	Centrale750	Estintore CO2 Kg.2	4239	ABS	2019
94	Centrale 760	Estintore CO2 Kg.2	3789	ABS	2019
95	piscine dolce	Estintore Polvere Kg. 6	571	ABS	2019
96	Centrale Autoclavi Hotel	Estintore Polvere Kg. 6	23998	ABS	2020
97	spiaggia	Polvere Kg. 6			
98	fronte cam. 230	Estintore Polvere Kg. 6	143454	ABS	2011
99		Estintore Polvere Kg. 6	564	ABS	2019
IDRANTI					
1	Fianco computer Room	Manichetta mm. 45			2019
	ristorante	Manichetta mm. 45		SAP\N	
3	Hall fianco bar ginepro	Manichetta mm. 45			2017
4	Fronte cam 438	Manichetta mm. 45	1002277	SAPIN	2015
5	Fronte cam 438 "B"	Manichetta mm. 45	1002260	SAPIN	2015
6	Fronte cam 434	Manichetta mm. 45			2005
7	Fianco cam 445	Manichetta mm. 45		SAPIN	2016
8	Piano 450 "A"	Manichetta mm. 45			2017
9	piano 450	Manichetta mm. 45		SAP\N	2016
10	Ristorante fronte scala 500	Manichetta mm. 45			
11	Ristorante fianco caffetteria	Manichetta mm. 45			2005
12	Corridoio 500 fronte magazzino	Manichetta mm. 45			
13	Corridoio 500 fronte office	Manichetta mm. 45			2010
14	Corridoio 500 fronte ascenso	Manichetta mm. 45			2010
15	Corridoio 500 scala antincen	Manichetta mm. 45	3410	SAPIN	2015
16	Piano 150 scala antincendio	Manichetta mm. 45			2013
17	Fronte cam 150	Manichetta mm.45			2020
18	Piano 150 scala antinc.ester.	Manichetta mm. 45			2020
19	Cucina fianco quadro elettr.	Manichetta mm. 45			2013
20	Zona office governante	Manichetta mm. 45	1003411		2014
21	Scala antinc.retro officBar	Manichetta mm. 45			2005
22	Piano 140 fronte bagni	Manichetta mm. 45	1002256	SAPIN	2015
23	Fronte cam 141	Manichetta 45	1002275	SAPIN	2015
24	Fronte cam 144	Manichetta mm. 45			2013
25	Fronte cam 130	Manichetta riirn. 45		SAPIN	2016
26	Fianco cam 130	Manichetta mm. 45			2013
27	Fronte cam 134	Manichetta mm. 45			2013
28	Fianco cam 120 "A"	Manichetta mm. 45			2013
29	Fianco cam 121 "B"	Manichetta mm. 45			
30	Fronte cam 126	Manichetta mm. 45	30		2013
31	Corridoio guardaroba "A 't	Manichetta mm.45			2013
32	Corridoio guardaroba	Manichetta mm. 45		SAPIN	2016
33	ingresso mensa	Manichetta mm. 45	1002253	SAPIN	2015
34	Piano 240 1'A'	Manichetta mm. 45			2020
35	Piano 240	Manichetta mm. 45	42		
36	Fronte cam 231	Manichetta mm. 45			2013
37	Fronte cam 236	Manichetta mm. 45			2017
38	Fronte cam 216	Manichett_a mm. 45			2019
	Fronte cam 220	Manichetta mm. AS			2008
40	Fronte cam 200	Manichetta mm. 45		sapin	2007
41	Piano 320 lato scsla	Manichetta mm. 45		sapin	2008

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

42	Piano 320 fronte office	Manichetta mm. 45		sapin	2007
43	Piano 310 lato scala	Manichetta mm. 45		sapin	2008
44	Piano 310 fronte office	Manichetta mm. 45		sapin	2009
45	Piano 310 uscita emergenza	Manichetta mm. 45		sapin	2009
	Zona timbrature	Manichetta mm. 45		sapin	2009
47	manutenzione	Manichetta mm. 45		saptn	2009
48	Ingresso parcheggio personal	Manichetta mm. 45		sapin	2013
49	Parcheggio person Jato strada	Manichetta mm. 44		sapjn	2010
50	parch.pers.lato centr. idrica	Manichetta mm. 45		sapin	2019
51	Lato campo tennis	Manichetta mm. 43		sapin	2010
52	Zona campo tennis-ponte	Manichetta mm. 45		sapin	2012
53	Zona gruppo elettr. 710/720	Manichetta mm. 45		sapin	2013
54	Vialetto villa 710-ponte	Manichetta mm. 45		sapin	2011
55	Fronte ingressi villa 710	Manichetta mm. 45			2005
56	Fronte ingresso villa720	Manichetta mm. 45			2007
57	Lato cancello 720	Manichetta mm. ars		sapin	2010
58	Retro BBQ	Manichetta mm. 45			2020
59	BBCI zona celie-iegnaia	Manichetta mm. 45			2005
60	Bagni piscina dolce	Manichetta mm. 45			2012
61	Uscita hall lato SPA	Manichetta mm. 70		sapin	2020
62	Giardino lavand.personale	Manichetta mm. 70		sapin	2014
63	Nuraghe ingress.campo tenni	Manichetta mm. 70			2020
	Giardino fronte cam 417	Manichetta mm. 70		SAPIN	2016
65	Giardino uscita patio	Manichetta mm. 70			2011
66	Giardino fronte 316/17	Manichetta mm. 70		sapin	2015
67	Giardino tra 200/300 nuraghe	Manichetta mm. 70		sapin	2011
68	Piscina salata BBQ	Manichetta mm. 70		sapin	2013
69	Fronte magazzino 200	Manichetta mm. 70		sapn	2012
70	Nuraghe giardinieri	Manichetta mm. 70		sapin	2010
71	Fronte ingresso villa 760	Manichetta mm. 45			2010
72	Perimetro giardino retro 760	Manichetta mm. 45		sapin	2014
73	Perimetro giardino retro 730	Manichetta mm. 45			
74	Perimetro giardino retro 740	Manichetta mm. 45			2005
75	vialetto discesa da 750/740	Manichetta mm. 45			2005
76	Fronte ingresso villa 730	Manichetta mm. 45			2005
77	Giardino limoni	Manichetta mm. 70		sapin	2014
78	vialetto discesa 750/730 "A" ^{lt}	Manichetta mm. 45		sapin	2014
79	vialett discesa da 750/730"B"	Manichetta mm. 45	sb1002550	sapn	2014
80	estemo uscit.emerg.	Manichetta mm. AS			2012
81	Vasconi ville	Manichetta mm. 45	1002568	sapin	2014
82	Pergola parcheggio clienti	Manichetta mm. 45		sapin	2013
83	Parcheg clienti sottopiazza	Manichetta mm. 45	1002535	sapin	2014
84	Piazza ingresso Hall	Manichetta mm. 45		sapin	2013
85	Piazza lato Boutique	Manichetta mm. 45	1002549	sapin	2014
86	Casa nuova sopra	Manichetta mm. 45			2005
87	Casa nuova sotto	Manichetta mm.			2013
88	Esterno carttirra	Manichetta mm. 45			2013
89	Lavanderia	Manichetta mm. 45		sapin	2019
90	Lavanderia	Manichetta mm. 45		sapin	2019

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

HOTEL PITRIZZA					
Num.	Ubicazione	Articolo	Matricola	Casa	Anno
1	Magazzino manutenzione	Estintore Polvere Kg. 6	21191	ABS	2009
2	Economato SA	Estintore Powere Kg. 6	79529	ABS	2009
3	Office 340	Estintore Polvere Kg. 6	13442	ABS	2016
4	Guardaroba A4	Estintore Polvere Kg. 6	38008	ABS	2009
5	Dep. biancheriaLocale 11	Estintore Polvere Kg. 6	13460	ABS	2016
6	Bar 1	Estintore Polvere Kg. 6	13513	ABS	2016
7	Mensa ingresso	Estintore Polvere Kg. 6	13526	ABS	2016
8	Centrale TV	Estintore C02 Kg.5	7003	ABS	2013
9	Ristorante	Estintore Polvere Kg. 6	143317	ABC	2011
10	Tunnel staff House	Estintore Polvere Kg. 6	42469	ABS	2012
11	Office Governante	Estintore Polvere Kg. 6	42307	ABS	2012
12	Garden Manger	Estintore Polvere Kg. 6	155	abs	2017
13	Ricevimento	Estintore C02 Kg. 2	12800	ABS	2014
14	Economato IA	Estintore Polvere Kg. 6	42442	ABS	2012
15	Sala Riunioni	Estintore Polvere Kg. 6	176	ABS	2017
16	Sala Colazioni	Estintore Polvere Kg. 6	162	ABS	2017
17	Centr. Camera 180	Estintore IDRICO LT. 3	815	MB	2019
18	Q.E.cucina Sotto	Estintore C02 Kg. 5	5009	ABS	2019
19	Manutenzione Vecchia	Estintore Polvere Kg. 6	226	ABS	2017
20	Ingresso 200	Estintore idirco It.3	910	MB	2020
21	Lavanderia A3	Estintore Polvere Kg. 6	141	ABS	2017
22	Centr. Caldaia	Estintore Polvere Kg. 6	8136	ABS	2017
23	Centro Benessere	Estintore C02 Kg. 2	1721	ABS	2014
24	Villa 11 ingresso	Estintore C02 Kg. 2	11860	ABS	2012
25	Bar 2	Estintore Polvere Kg. 6	79327	ABS	2009
26	UTA	Estintore C02 KG.5	6318	ABS	2020
27	uff.econ.staff locale IO	Estintore C02 Kg. 5	5442	ABS	2019
28	Villa 24	Estintore C02 Kg. 2	2022	ABS	2018
29	Ingresso 321	Estintore C02 Kg. 2	10700	ABS	2012
30	Ingresso 150	Estintore C02 Kg. 2	12566	ABS	2014
31	Ingresso 235	Estintore C02 Kg. 2	6830	ABS	2011
32	Ingresso 325	Estintore C02 Kg. 2	10613	ABS	2012
33	Computer Room	Estintore C02 Kg. 2	12514	ABS	2014
34	Palestra	Estintore C02 Kg. 2	22480	ABS	2014
35	Q.E. Cucina Nuovo	Estintore C02 Kg. 5	5046	ABS	2019
36	Villa 240 ingresso	Estintore C02 Kg. 2	2018	ABS	2018
37	Villa Pino ingresso	Estintore C02 Kg. 2	12773	ABS	2014
38	Ingresso 232	Estintore C02 Kg. 2	22705	ABS	2014
39	Villa 12	Estintore COI Kg. 2	55	ABS	2019
40	villa 20	Estintore C02 Kg. 2	12711	ABS	2015
41	villa 33	Estintore 'IDRICO LT. 3	974	MB	2020
42	Ingresso 303	Estintore IDRICO LT. 3	942	MB	2020
43	Centr. Autoclavi	Estintore C02 Kg. 5	5613	ABS	2020
44	Ingresso 180	Estintore C02 Kg. 2	7200	ABS	2011
45	Centr. 240	Estintore iDRICO LT. 3	614	MB	2020
46	Centr.Termica nuova	Estintore Polvere Kg. 6	90256	ABS	2011
47	Centr. Condizionamento	Estintore Polvere Kg. 6	76109	ABS	2010
48	Vialetto Villa 31		528	ABC	2019

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

49	Ingresso 170	Estintore COZ Kg. 2	11689	ABS	2012
50	Centrale cam. 170	Estintore CO2 Kg. 2	3686	ABS	2018
51	Ingresso 302	Estintore IDRICO LT. 3	643	MB	2020
52	Ingresso 101	Estintore CO2 Kg. 2	11477	ABS	2012
53	Centrale Piscina	Estintore CO2 Kg. 2	561	ABS	2019
54	Cent. 190	Estintore IDRICO LT. 3	671	MB	2020
55	Cent. 160	Estintore CO2 Kg. 5	11128	ABS	2012
56	Ricevimento	Polvere Kg. 6	13540	ABS	2016
57	Fronte Lavanderia Pers	Estintore PoWere Kg. 6	127474	ABS	2013
58	Gruppo elettrogeno	Estintore Polvere Kg. 6	125065	ABS	2013
59	Ingresso 190	Estintore CO2 Kg. 2	5269	ABS	2013
60	Ingresso 230	Estintore IDRICO LT. 3	827	MB	2020
61	Centrale 210	Estintore CO2 Kg. 2	4828	ABS	2013
62	Ingresso 160	Estintore COZ Kg. 2	4980	ABS	2013
63	Centrale 230	Estintore CO2 Kg. 2	4857	ABS	2013
64	Centraie 200	Estintore CO2 Kg. 2	5694	ABS	2013
65	Ingresso 220	Estintore CO2 Kg. 2	5962	ABS	2013
66	Ingresso 210	Estintore CO2 Kg. 2	4834	ABS	2013
67	Ingresso 140	Estintore CO2 Kg. 2	6142	ABS	2013
68	Scala Person. Staff house	Estintore Polvere Kg. 6	125088	ABS	2013
69	Ex Lavanderia	Estintore Polvere Kg. 6	124976	ABS	2013
70	Celle Nuove Mensa fronte	Estintore Polvere Kg. 6	121147	ABS	2013
71	Scala retro Manutenz.	Estintore Polvere Kg. 6	125055	ABS	2013
72	Manutenzione staff house	Estintore Polvere Kg. 6	125018	ABS	2013
73	Centr. Antincendio	Estintore Polvere Kg. 6	124994	ABS	2013
74	Locale Celle house	Estintore Polvere Kg. 6	124948	ABS	2013
75	Parcheggio Personale	Estintore Polvere Kg. 6	119613	ABS	2013
76	Ingr. Centro servizi staff h.	Estintore Polvere Kg. 6	117620	ABS	2013
77	Economato BA	Estintore Polvere Kg. 6	124988	ABS	2013
78	Lavanderia AZ	Estintore PoWere Kg. 6	119650	ABS	2013
79	Gruppo elettrogeno	Estintore Polvere Kg. 6	125011	ABS	2013
80	Parcheggio Persona\le	Estintore Kg. 6	124936	ABS	2013
81	Parcheggio Personafe	Estintore Polvere Kg	119668	ABS	2013
82	Tunnell ingr. SX staff House	Estintore Polvere Kg. 6	124928	ABS	2013
83	Ex Economato	Estintore Polvere Kg. 6	125071	ABS	2013
84	Cunicolo staff House	Estintore Polvere Kg. 6	9384	ABS	2019
85	Tunnell ingr.DX staff House	Estintore Polvere Kg. 6	125043	ABS	2013
86	Magazzino Area	Estintore Polvere Kg. 6	124939	ABS	2013
87	Scala Personale staff house	Estintore Polvere Kg. 6	125009	ABS	2013
88	Parcheggio Personale	Estintore Polvere Kg. 6	127448	ABS	2013
89	Cabina Elettrica	Estintore CO2 Kg.5	10967	ABS	2014
90	Centrale villa Pino	Estintore CO2 Kg. 2	5280	ABS	2013
91	corr.cam.pers.nuova	Estintore Polvere Kg. 6	125032	ABS	2013
92	riserva	Estintore CO2 Kg.2	11708	ABS	2017
93	corr.cam.pers.nuova	Estintore Polvere Kg. 6	12070	ABS	2014
94	Centrale cara. 250	Estintoce CO2 Kg. 2	12092	ABS	2015
95	Ingresso camera 250	Estintore Idrico lt. 3	957	MB	2019
96	Centraie cam. 260	Estintore CO2 Kg. 2	13146	ABS	2015
97	Ingresso cam. 260	Estintore CO2 Kg. 2	12111	ABS	2015
98	ufficio controllo	Estintore CO2 Kg. 2	13071	ABS	2015
99		Estintore polvere kg. 6	20910	ABS	2017

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

100	ex guardaroba	Estintore polvere Kg.6	11747	ABS	2017
101		Estintore polvere Ka.6	127497	ABS	2013
102	cucina	Estintore schiuma a't. 6	10327		2017
103	cucina	Escintore Schiuma lt.6	9212	MB	2017
104	cucina villa pino	Estintore Polvere Kg.6	338146	MB	2018
105		Estintore polvere Kg.6	348	ABS	2019
106		Estintore schiuma lt. 6	7050	MB	2018
107		Estintore schiuma lt.6	29	MB	2018
IDRANTI/MANICHETTE					
1	Centro Servizi nuovo staff	Manichetta UNI 45			2010
2	Centro Servizi nuovo staff	Manichetta UNI 45			2010
3	Parcheggi personale staff h	Manichetta UNI 45			2010
4	Parcheggi personale staff h	Manichetta UNI 45			2010
5	alloggi pers.staff house alloggi	Manichetta UNI 45			2019
6	pers.staff house	Manichetta UNI 45			2010
7	alloggi pers. Cam 30	Manichetta UNI 45			2010
8	alloggi pers. Ca. 34	Manichetta UNI 45			2010
9	Fianco Cam Uccio	Manichetta UNI 45			2010
10	Fianco ex manutenzione	Manichetta UNI 45			2010
11	fronte ingr.ex uff.personale	Manichetta UNI 45			2010
12	fronte ingresso ex centro servizi	Manichetta UNI 45			2010
12 bis	dentro ex guardaroba	Manichetta UNI 45			2020
13	fronte Cam 360	Manichetta UNI 45			2010
14	fronte Cam 340	Manichetta UNI 45			2010
15	fronte Cam 350	Manichetta UNI 45			2010
16	Villa33	Manichetta UNI 45			2030
17	Villa 33	Manichetta UNI 45			2010
18	Viiia 33	Manichetta UNI 45			2010
19	Scala da villa 33 a 24	Manichetta UNI 45			2010
20	Fronte cam. 322	Manichetta UNI 45			2014
21	Fronte cam 231	Manichetta UNI 45			2010
22	Fronte cam 232	Manichetta UNI 45			2010
23	Ingr. Cam 221	Manichetta UNI 45			2013
24	l,ngç. Cam 222	Manichetta UNI, 45			2020
25	Villa 11	Manichetta UNI 45			2019
26	Viiia 12	Manichetta UNI 45			2017
27	Fronte cam 160	Manichetta UNI 45			2010
28	violetto cam 140	Manichetta UNI 45			2010
29	Fronte cam 150	Manichetta UNI 45			2010
30	Fronte ricevimento	Manichetta UNI 45			2010
31	Violetto tra 311 e 312	Manichetta UNI 45			2008
32	Via'letto cam 303	Manichetta UNI 45			2008
33	prato fronte le palme 301	Manichetta UNI 45			2019
34	Fronte cam 203	Manichetta UNI 45			2010
35	Fronte cam 211\212	Manichetta UNI 45			2018
36	Fronte cam 101	Manichetta UNI 45			2017
37	Fronte cam 102	Manichetta UNI 45			2002
38	Fianco Pizzeria fronte piscina	Manichetta UNI 45			2011
39	Fronte	Manichetta UNI 45			2011
40	Tra cuffia e saha coiaz.	Manichetta UN 45			2011
41	Garde manger	Manichetta UNI 45			2011

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

42	fianco Locale bagnini	Manichetta UNI 45			2011
43	ingr.cent.beness. spiaggia	Manichetta UNI 45			2010
44	dentro Centro Benessere	Manichetta UNI 45			2019
45	fronte spiaggia lato bar	Manichetta UNI 45			2010
46	Fronte cam 200	Manichetta UNI 45			2010
47	Fronte ponte cam 190	Manichetta UN/ 45			2020
48	Fronte cam 180	Manichetta UNI 45			2019
49	Viale cam 180	Manichetta UNI 45			2013
50	Fianco scal.cent.centr.cam 190	Manichetta UNI 45			2007
51	Vialetto cam 260	Manichetta UNI 45			2011
52	fronte ingresso cam 260	Manichetta UNI 45			2018
53	fronte Ingresso cam 240	Manichetta UNI 45			2019
54	fronte Ingresso cam 230	Manichetta UNI 45			2013
55	fronte ingresso cam 220	Manichetta UNI 45			2013
56	vialetto cam 170	Manichetta UNI 45			2019
57	fronte ingresso cam 170	Manichetta UNI 45			2013
58	vialetto fronte cam 240	Manichetta UNI 45			2018
59	prato sotto cam 210	Manichetta UNI 45			2015
60	fronte cam 250	Manichetta UNI 45			2017
61	fronte ingresso villa Pino	Manichetta UNI 45			2010
62	Riserva	Manichetta UNI 45			2012
63	Riserva	Manichetta UNI 45			2014
64	Riserva	Manichetta UNI 45			2010
65	aiuola villa 24	Manichetta UNI 45			2019
66		Manichetta UNI 45			2010
67		Manichetta UNI 45			2013

CERVO COMPLEX

(Cervo Hotel + Staff House + Pescatore-sole-portico) + Tennis club + Coference Center

HOTEL CERVO					
Num.	Ubicazione	Articolo	Matricola	Casa	Anno
1		Estintore polvere Kg. 6	4630	ABS	2015
2		Estintore Polvere Kg. 6	337	ABS	2019
3		Estintore Poivere Kg. 6	140780	ABS	2012
4		Estintore Polvere Kg. 3	16191	ABS	2016
5		Estintore Polvere Kg. 6	34321	ABS	2017
6		Estintore Polvere Kg. 6	178	PII	2013
7		Estintore Polvere Kg. 6	30657	ABS	2011
8		Estintore Polvere Kg. 6	10169	ABS	2018
9		Estintore Polvere Kg. 6	240905	ABM	2000
10		Estintore Polvere Kg. 6	10284	ABS	2018
11		Estintore Poývere Kg. 6	10170	ABS	2018
12		Estintore Polvere Kg. 6	114720	ABS	2015
13		Estintore Polvere Kg. 6	114715	ABS	2015
14		Estintore Polvere Kg. 6	34279	ABS	2017
15		Estintore Polvere Kg. 6	30949	ABS	2011
16		Estintore Polvere Kg. 6	262983	ABM	1999
17		Estintore Polvere Kg.6	19447	ABS	2020
18		Estintore Polvere Kg.6	caoc	ABC	2016

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

19		Estintore Powere Kg. 6	19530	ABS	2020
20		Estintore Polvere Kg. 6	235788	ABS	2018
21		Estintore Polvere Kg. 6	359	ABS	2019
22		Estintore Polvere Kg. 6	19604	ABS	2020
23		Estintore Polvere Kg.6	10196	abs	2018
24		Estintore Polvere Kg. 6	235781	ABS	2018
25		Estintore Polvere Kg. 6	357	ABS	2019
26		Estintore Polvere Kg. 6	143504	ABS	2011
27		Estintore Pofvere Kg. 6	343	ABS	2019
28		Estintore Polvere Kg. 6	19390	ABM	2020
29		Estintore Polvere Kg. 6	16206	ABS	2016
30		Estintore Polvere Kg. 6	49476	ABS	2017
31		Estintore Polvere Kg. 6	19334	ABS	2020
32		Estintore Polvere Kg. 6	49493	ABS	2017
33		Estintore Polvere Kg. 6	49432	ABS	2017
34		Estintore Polvere Kg. 6	235799	ADC	2018
35		Estintore Poivere Kg.	235810	ABS	2018
36		Estintore Polvere Kg. 6	43540	ABS	2009
37		Estintore CO2 Kg. 2	52461	ABS	2013
38		Estintore CO2 Kg. 5	16624	ABS	2011
39		Estintore CO2 Kg. 5	11866	ABS	2013
40		Estintore CO2 Kg. 5	16859	ABS	2012
41		Estintore CO2 Kg. 5	2503	ABS	2012
42		Estintore PoWere Kg.	67047	ABS	2010
43		Estintore CO2 Kg. 5	69260	ABS	2010
44		Estintore Polvere Kg. 6	19354	ABS	2020
45		Estintore Polvere Kg. 6	5552	ABS	2014
46		Estintore Polvere Kg. 6	5892	ABS	2014
47		Estintore Polvere Kg. 6	8615	ABS	2014
48		Estintore Polvere Kg. 6	27480	ABS	2014
49		Estintore Polvere Kg.6	114690	ABS	2015
50		Estintore Polvere Kg. 50	88439	ABS	2015
51		Estintore Polvere Kg. 50	88422	ABS	2015
52		Estintore CO,2 Kg. 2	878	ABS	2016
55	cucina	estintore schiuma cl F	11834	MB	2017
56		estintore schiuma cl F	11866	MB	2019
IDRANTI					
1	Piscina	Manichetta	13		2018
2	piano 158	Manichetta	17		2017
3	bar centrale	Manichetta	3		2004
4	PIANO 400 (151)	Manichetta	12		2013
5	cuci na	Manichetta	19 SAPIN		2014
6	taxi	Manichetta	23 SAPIN		2014
7	ZONA PATIO LATO 166	Manichetta	14 SAPIN		2014
8	fronte 126	ta			2014
9	fianco 166	Manichetta			2017
10	camera 185	Manichetta	18		2013
11	PIANO 100 (182)	Manichetta	2		2018
12	camera 160	Manichetta	21		2004
13	camera 132	Manichetta	22		2017
14	TUNNEL fronte uff. dirett.	Manichetta	S.N.		2014

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

15	camera 223	Manichetta	S.N.		2018
16	darsena				2013
17	camera 151	Manichetta	s. IV.		2013
18	ingresso afa nuova	Manichetta mm. 45	S.N.		2014
19	camera 182	Manichetta mm. 45	S.N.		2014
20	scala tunnel	Manichetta mm. 45	S.N.		2014
21	TUNNEL	Manichetta mm. 45	S.N.		2014
22	TUNNEL	Manichetta mm. 45	20 SAPIN		2011
23	camera 191	Manichetta mm. 45	16		2014
24	camera 224	Manichetta mm. 45			2014
25	TUNNEL	Manichetta mm. 45	8		2012
26	Lavanderia	Manichetta mm 70	27		2004
27	esterna ingr. 400	Manichetta mm 70	28		2000
28	esterna fianco portineria	Manichetta mm 45	28 bis		2010
29	tunnel	Manichetta mm 45			2011
30	lato darsena	Manichetta mm 45			2012
2b		Manichetta mm. 70			2010
31		Manichetta mm. 70			2010
32	lato darsena	Manichetta mm. 45			2018
33	steffe srefe	Manichetta mm. 45			2019
34	ala nuova	Manichetta mm. 45			2014
35	ala nuova	Manichetta mm. 45			2014
36	ala nuova camera 1	Manichetta mm. 45			2014
37	fronte 199	Manichetta mm. 45			2014
38	ala nuova	Manichetta mm. 70			2018
39	vascone idrico	Manichetta mm. 45			2012
40	pornodoro	Manichetta mm. 45			2012
41	pomodoro	Manichetta mm. 45			2014

CERVO STAFF HOUSE					
Num.	Ubicazione	Articolo	Matricola	Casa	Anno
1	PIANO 600	ESTINT. POLV. KG. 6	11455	ABS	2016
2	FRONTE CAMERA	ESTNT. pow.	9400	ABS	2016
3	FRONTE CAMERA 611	ESTINT. POLV. KG. 6	11451	ABS	2016
4	CORRIDOIO CAMERA 502	ESTINT. POLV. KG. 6	11481	ABS	2016
5	FRONTE CAMERA 507	ESTINT. POLV. KG. 6	20575	ABS	2016
6	FRONTE CAMERA 501	ESTINT. POLV. KG. 6	11519	ABS	2016
7	CORRIDOIO 267-270	ESTINT. POLV. KG. 6	11431	ABS	2016
8	CORRIDOIO 481-489	ESTINT. POLV. KG. 6	11480	ABS	2016
9	CORRIDOIO 471-480	ESTINT. POLV. KG. 6	11452	ABS	2016
10	CORRIDOIO 471-480	ESTINT. POLV. KG. 6	11378	ABS	2016
11	CORRIDOIO 261-266	ESTINT. POLV. KG. 6	11479	ABS	2016
12	CORRIDOIO 353-360	ESTINT. POLV. KG. 6	11394	ABS	2016
13	CORRIDOIO 353-360	ESTINT. POLV. KG. 6	11467	ABS	2016
14	FIANCO LAVANDERIA	ESTINT. POLV. KG. 6	11440	ABS	2016
15	CORRIDOIO 341-352	ESTINT. polV. KG. 6	11444	ABS	2016
16	FRONTE LAVANDERIA	ESTINT. POLV.KG. 6	11469	ABS	2016

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

17	CORRIDOIO 238-240	ESTINT. POLV. KG. 6	11372	ABS	2016
18	CORRIDOIO 130-133	ESTINT. POLV. KG. 6	11444	ABS	2016
19	FRONTE CAMERA 126	ESTINT. POLV. KG. 6	11442	ABS	2016
20	CORRIDOIO 110-123	ESTINT. POLV. KG. 6	11434	ABS	2016
21	CORRIDOIO 108-101	ESTINT. POLV. KG. 6	11401	ABS	2016
22	CORRIDOIO 108-101	ESTINT. POLV. KG. 6	11429	ABS	2016
23	CORRIDOIO 513-518	ESTINT. POLV. KG. 6	11423	ABS	2016
24		ESTINT. POLV. KG. 6	11466	ABS	2016
25		ESTINT. POLV. KG. 6	11379	ABS	2016
MANICHETTE					
1	PIANO 600	MANICHETTA UNI 45	1		2017
2	PIANO 600 SCALE	MANICHETTA UNI 45	2		2004
3	PIANO 513	MANICHETTA UNI 45	3		2019
4	CORRIDOIO 513	MANICHETTA UNI 45	4		2019
5	CORRIDOIO	MANICHETTA 45	5		2004
6	CORRIDOIO 267-270	MANICHETTA UNI 45	6		2005
7	CORRIDOIO 481-489	MANICHETTA UNI 45	7		2004
8	INGRESSO MACCHINETTE	MANICHETTA UNI 45	8		2019
9	CORRIDOIO 261-266	MANICHETTA UNI 45	9		2017
10	CORRIDOIO 353-360	MANICHETTA UNI 45	10		2004
11	FIANCO LAVANDERIA	MANICHETTA UNI 45	11		2019
12	CORRIDOIO 341-352	MANICHETTA UNI 45	12		2004
13	laio-lzs	MANICHETTA UNI	13		2004
14	CORRIDOIO 130-135	MANICHETTA UNI 45	14		2004
15	SCALE 130	MANICHETTA 45	15		2016
16	CORRIDOIO 123-110	MANICHETTA UNI 45	16		2004
17	CORRIDOIO 110-123	MANICHETTA UNI 45	17		2004
18	USCITA EMERGENZA 110-123	MANICHETTA UNI 45	18		2004
19	USCITA EMERGENZA 101	MANICHETTA UNI 45	19		2004
20	CORRIDOIO 101-108	MANICHETTA UNI 45	20		2004
21	CORRIDOIO 101-108	MANICHETTA UNI 45	21		2004
22		MANICHETTA UNI 45	22		2004
23		MANICHETTA UN	23		
24		MANICHETTA UNI 45	24		2004

Pescatore - Cafè Sole - Bar Portico					
Num.	Ubicazione	Articolo	Matricola	Casa	Anno
1	INGRESSO MAGAZZINO	ESTINTORE POLV-KG. 6	25855	ABS	2017
2	CUCINA	ESTINTORE POLV.	11491	ABS	2016
3	SALA LATO DX	ESTINTORE POLV. KG. 6	11384	ABS	2016
4	SALA LATO DX	ESTINTORE POLV.KG. 6	15147	ABS	2019

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

5	QUADRO ELETTRICO CUCIN	ESTINTORE CO2 DA KG. 5	9277	ABS	2015
6	SALA LATO SX	ESTINT. SCHIUMA LT.6	50819	mb	2019
7	SALA LATO SX	ESTINT. SCHIUMA LT.6	71424	ABS	2009
8	cucina	Estintore schiuma cl. F	11823	MB	2014
	BAR SOLE	ESTINTORE COZ DA KG.5	85767	ASS	2019
	PORTICO	ESTINTORE CO2 DA KG.5	BX 1900	ABS	2011
	PORTICO	ESTINTORE CO2 DA KG.5	2038	ABS	2011
	SALA PRINCIPE	ESTINTORE COz DA KG.5	9291	ABS	2015

TENNIS CLUB					
Num.	Ubicazione	Articolo	Matricola	Casa	Anno
1	tunnel ctc magazzino	Estintore Polvere Kg	11418	ABS	2016
2	piano inf. Fianco q. elettrico	Estintore Polvere Kg. 6	11486	ABS	2016
3	fianco cam. q. 33	Estintore polvere Kg. 6	11443	ABS	2016
4	office guardaroba ctC	Estintore Polvere Kg.6	11511	ABS	2016
5		Estintore Poivere Kg.6	11460	ABS	2016
6	office piani ctc	Estintore Polvere Kg. 6	11494	ABS	2016
7	camera n. 21 ctc	Estintore Polvere Kg. 6	11432	ABS	2016
8	sala colazione	Estintore Polvere Kg. 6	11522	ABS	2016
9	centro benessere	Estintore Polvere Kg. 6	11448	ABS	2016
10	bagni donne	Estintore Polvere Kg. 6	11526	ABS	2016
11	boutique	Estintore Polvere Kg.6	2484	ABS	2017
12	ripost. fronte portiere	Estintore Polvere Kg.6	19414	ABS	2020
13	LOC. pompe ctc 1	Estintore Polvere Kg. 6	19467	ABS	2020
14	fianco camera n. 31 ctc	Estintore Polvere Kg. 6	16460	ABS	2018
15	da palestra a sala smer.	Estintore Polvere Kg. 6	16497	ABS	2018
16	ex biliardo palestra	Estintore Polvere Kg.6	2120	ABS	2018
17	palestra ctc	Estintore Polvere Kg. 6	72413	ABS	2014
18		Estintore Polvere Kg.6	69550	UNIV	2004
19		Estintore Polvere Kg. 6	2640	ABS	2018
20	fianco camera22 ctc	Estintore Polvere Kg	2468	ABS	2018
21	scale hall ctc	Estintore Polvere Kg. 6	19386	ABS	2020
22	sala principina	Estintore Polvere Kg. 6	15148	ABS	2019
23	bagno uomini	Estintore Polvere Kg	19184	ABS	2020
24	ingresso piani	Estintore Polvere Kg.6	14850	ABS	2019
25	camera 39/40	Estintore Poweçe Kg.6	3323	ABS	2004
26	bar palestra ctc	Estintore Polvere Kg. 6	11435	ABS	2016
27	sala smeraida	Estintore Polvere Kg. 6	143488	ABS	2011
28	fianco palestra ctc	Estintore Polvere Kg. 6	11537	ABS	2016

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

29	scale piani ctc	Estintore Polvere Kg. 6	11472	ABS	2016
30	piscina coperta ctc	Estintore Polvere Kg.6	11471	ABS	2016
31		Estintore Polvere Kg. 6	11400	ABS	2016
32	boutique	Estintore Polvere Kg.6	26573	ABS	2014
33	sala principina	Estintore CO2 Kg. 5	4241	ABS	2012
34	tunnel ctc fianco q.eletttr.	Estintore CO2 Kg. 5	17585	ABS	2012
35	banco bar ctc	Estintore Polvere Kg. 6	11438	ABS	2016
36	tunnel ctc	Estintore Polvere Kg. 6	14902	ABS	2019
37	loc.caldaia II ctc	Estintore Polvere Kg. 6	11425	ABS	2016
38	fronte portineria	Estintore polvere Kg.6	11502	ABS	2016
39	scale da p.inf.a sup.cam	Estintore Polvere Kg. 6	11386	ABS	2016
40	fianco centro benessere	Estintore Polvere Kg. 6	11470	ABS	2016
41		Estintore Polvere Kg. 6	11465	ABS	2016
42	q. eletttr. bagno uomini	Estintore CO2 Kg. 5	5x16485	ABS	2011
43	fronte ingresso piscina	Estintore Polvere Kg. 6	26574	ABS	2014
44	fianco ricevimento	Estintore CO2 Kg. 5	11899	ABS	2012
45	C.t. lato piscina	Estintore Polvere Kg. 6	72375	ABS	2014
46	alba di ruda	Estintore Polvere Kg. 6	141079	ABS	2016
47		Estintore Polvere Kg. 6	68662	univ.	
48			15981	ABS	2016

IDRANTI ANTINCENDIO :

1	Tunnel piano -1	Manichetta mm. 45			2010
2	Piano 2 vicino scala	Manichetta mm. 45			2004
3	Piano 2 carn. 35	Manichetta mm. 45			2004
4	Terra spogl. Uomini	Manichetta mm. 45			2013
5	Centrale termica	Manichetta mm. 45			2004
6	terra spogi. Donne	Manichetta mm. 45			2010
7	Esterno ingresso	Manichetta mm. 45			2010
8	terra sala colazione	Manichetta mm. 45			2010
9	Terra cam. 20	Manichetta mm. 45			2011
10		Manichetta mm, 45			2013
11	vicino sala smeraldina	Manichetta mm. 45			2010
12	esterno lato est	Manichetta mm. 45			2014
13	esterno campo tennis	Manichetta mm. 45			2014
14	terrazzo esterno palestra	Manichetta mm. 45			2016
1		attacco pompa vv. f.			

CONFERENCE CENTER

Num.	Ubicazione	Articolo	Matricola	Casa	Anno
1	HALL	ESTINT. POLVERE KG. 6	1877	ABS	2018
2	LECCIO	ESTINT. POLVERE KG. 6		ABS	
3	ERICA	ESTINT. POLVERE KG. 6	16486	ABS	2018

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

4	SALA MIRTO	ESTINT. POLVERE KG. 5	6422	ABS	2020
5	GINEPRO PREF.	ESTINT. POLVERE KG. 6	16498	ABS	2018
6	PREF. LATO ERICA	ESTINT. POLVERE KG. 6	2629	ABS	2018
7	MIRTO	ESTINT. POLVERE KG. 6	16443	ABS	2018
8	GINEPRO	ESTINT. POLVERE KG. 6	141215	ABS	2016
9	LECCIO	C02 KG. 5	6453	ABS	2020
10	CENTRALE TERMICA	ESTtNr. POLV'. KG. 6	16464	ABS	2018
11	CUCINA	ESTINT. C02 KG. 2	5767	ABS	2013
12	FRONTE OFFICE	ESTINT. C02 KG. 2	874	ABS	2011
13	HALL ESTERNO	ESTINT. C02 KG. 2	8195	ABS	2016
14	ERICA	ESTINT. C02 KG. 5	11430	ABS	2013
15	RACK LATO SX	ESTINT. C02 KG. 5	BX 1849	ABS	2011
16	CUCINA	ESTINT. cm KG. 5	4158	ABS	2013
17	CABINA ELETTRICA	ESTINT. COz KG. 5	4167	ABS	2013
18	GINEPRO	ESTM. C02 KG. 5	BI 2657	ABS	2011
19					
20		ESTINT. C02 KG.5	9052	ABS	2014
21	USCITA EMERG.POST.	ESTINT. POLV. KG. 6	2244	ABS	2018
MANICHETTE					
1	HALL INGRESSO	MANICHETTA UNI 45	1	sapit-l	2009
2	PORTICO ESTERNO	MANICHETTA UNI 45	2	sapin	2009
3	PORTICO ESTERNO	MANICHETTA UNI 45	3	sapin	2009
4	INGRESSO CENTR.TERMICA	MANICHETTA UNI 45	4	sapin	2009
5	USCITA POSTERIORE	MANICHETTA UNI 45	5	sapin	2009

UFFICI SEDE					
Num.	Ubicazione	Articolo	Matricola	Casa	Anno
1	Ing. ufficio Francesca	Estintore C02 Kg. 5	19234	ABS	2014
2	scala 1° piano	Estintore C02 Kg. 5	49222	ABS	2013
3	ufficio personale	Estintore C02 Kg.5	48933	ABS	2013
4	ingresso ced	Estintore CO2 Kg. 5	19216	ABS	2014
5	inizio scala	Estintore C02 Kg. 5	48972	ABS	2013
6	ingresso	Estintore C02 Kg. 5	633117	ABS	2015
7	terra Direz. Commerc.	Estintore C02 Kg.5	48954	ABS	2013
8	l'p. ufficio amministr.	Estintore C02 Kg. 5	49204	ABS	2013
9	scala 1° piano	Estintore C02 Kg.5	640086	ABS	2015
10	corridoio terra	Estintore Polvere Kg.6	80434	ABS	2011
11	server	polvere	137461	ABS	2011
12	1° piano fotocop.	Estintore Polvere Kg.6	137453	ABS	2011
13	corridoio terra	Estintore Polvere Kg.6	137477	ABS	2011

PEVERO GOLF CLUB – PRESIDI ANTINCENDIO

N° 16	estintori a polvere	kg 6
N° 1	estintore carrellato a polvere	kg 30
N° 8	estintori CO2	KG 5
N° 13	estintori CO2	Kg 2
N° 2	estintori idrico-sealfire	lt 6
N° 6	manichette UNI 45	mt 20

Allegato 1 (fac-simile)

DICHIARAZIONE DI PRESA IN CARICO E ATTO D'IMPEGNO

Il sottoscritto.....

in qualità di responsabile di..... Sede

in..... Via.....

DICHIARA

Di aver sottoscritto il Contratto di manutenzione per..... in data e di aver preso in consegna nella stessa data da Sardegna Resorts S.r.l. Il/i seguente/i



i impianto/i.....
.....



Macchinari

.....
.....

quantitativo pari a n°.....

Dichiara inoltre che la rimessa in servizio dell'intero impianto/i è programmata per il giorno/...../.....

DATA

TIMBRO E FIRMA ENTE INCARICATO

Allegato 2a (fac-simile)

Manutenzione estintori			Ditta Appaltatrice
Tipologia Estintore	modello:	Hotel:	
	matricola:		Indirizzo:
Inizio intervento (Fermao impianto)	Fine intervento (Riavvio Impianto)	Ubicazione estintore	
data:	data:		

n°	Interventi eseguiti	V	Note
1	Controllo della pressione interna o dello stato della carica		
2	Stato di conservazione		
3	Assenza di danneggiamenti		
4	Presenza del cartellino identificativo		
5	Altre verifiche previste dalla UNI 9994-1		
6	corretta compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di effettuazione del controllo		
7	controllare lo stato di carica degli estintori a biossido di carbonio mediante pesatura		

Note e segnalazioni Aggiuntive Ditta	Firma Tecnico Ditta

Note Manutentore Sardegna Resorts	Firma Tecnico Sardegna Resorts

Allegato 2b (fac-simile)

Manutenzione manichette e Idranti			Ditta Appaltatrice
Tipologia Manichetta/idrante	modello:	Hotel:	Indirizzo:
	matricola:		
Inizio intervento (Fermao impianto)	Fine intervento (Riavvio Impianto)	Ubicazione estintore	
data:	data:		

n°	Interventi eseguiti	V	Note
1	Verifica di pressione della tubazione		
2	Verifica dell'integrità dei componenti		
3	Verifica della manovrabilità della valvola principale		
4	Verifica della facilità di apertura dei tappi		
5	Verifica del corredo di ciascun idrante		
6	srotolamento completo e prova di pressione di esercizio di rete;		
7	verifica legaturee verifica eventuali perdite o trafileamenti		
8	Verifica dell'integrità del sigillo posto sulla chiusura della cassetta (idranti)		
9	Verifica dell'assenza di parti rugginose o, comunque, lesionate (idranti)		
10	Verifica dell'assenza di insetti o simili		
11	verifica presenza componenti necessari all'utilizzo		
12	Verifica del buon funzionamento del rubinetto idrante		
13	Verifica del funzionamento della lancia		
14	Verifica di manovrabilità delle valvole (attacchi motopompa)		
15	Verifica dell'integrità dei componenti (attacchi motopompa)		
16			

Note e segnalazioni Aggiuntive Ditta

Firma Tecnico Ditta

Note Manutentore Sardegna Resorts

Firma Tecnico Sardegna Resorts

Allegato 3 (fac-simile)

Estintori e manichette Maintenance Planner

ACTIVITY	PLAN START	PLAN DURATION (IN Hours)	ACTUAL START	PLAN END	PERCENT. VALUE	PERCENT. COMPLETE
TOTAL ACTIVITY	17 March, 2021	496,0	start	18 May, 2021	0%	0%
Controllo della pressione interna o dello stato della carica			start			
Stato di conservazione			in progress			
Assenza di danneggiamenti			in progress			
Presenza del cartellino identificativo			in progress			
Altre verifiche previste dalla UNI 9994-1			in progress			
corretta compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di effettuazione del controllo			in progress			

MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, MANICHETTE & IDRANTI

Sardegna Resorts S.r.l.

controllare lo stato di carica degli estintori a biossido di carbonio mediante pesatura			in progress			
Verifica di pressione della tubazione			in progress			
Verifica dell'integrità dei componenti			in progress			
Verifica della manovrabilità della valvola principale			in progress			
Verifica della facilità di apertura dei tappi			in progress			
Verifica del corredo di ciascun idrante			in progress			
srotolamento completo e prova di pressione di esercizio di rete;			in progress			
verifica legaturee verifica eventuali perdite o trafileamenti			in progress			
Verifica dell'integrità del sigillo posto sulla chiusura della cassetta (idranti)			in progress			
Verifica dell'assenza di parti rugginose o, comunque, lesionate (idranti)			in progress			
Verifica dell'assenza di insetti o simili			in progress			
verifica presenza componenti necessari all'utilizzo			in progress			
Verifica del buon funzionamento del rubinetto idrante			in progress			
Verifica del funzionamento della lancia			in progress			
Verifica di manovrabilità delle valvole (attacchi motopompa)			in progress			
Verifica dell'integrità dei componenti (attacchi motopompa)			in progress			