

K E Y P L A N

N

SIMBOLO	DRSCRIZIONE
	FOROMETRIA PASSANTE (ATTRAVERSAMENTO SIA DI SOLAIO A PAVIMENTO CHE DI SOLAIO A SOFFITTO)
	FOROMETRIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL SOLAIO A PAVIMENTO
	FOROMETRIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL SOLAIO A SOFFITTO

NOTE GENERALI:
- IL PRESENTE ELABORATO PRENDE IN CONSIDERAZIONE GLI ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI PRINCIPALI PREVISTI SULLA BASE DEI LAYOUT ATTUALMENTE DISPONIBILI.
- NON SONO STATE INDICATE LE FOROMETRIE DI PICCOLE DIMENSIONI PER IL PASSAGGIO DI TUBAZIONI O CORRUGATI IN QUANTO RAGIONEVOLMENTE REALIZZABILI MEDIANTE PICCOLI CAROTAGGI.
- LA BASE ARCHITETTONICA UTILIZZATA È STATA RICEVUTA IN DATA 20.06.2025.

SIMBOLO	DRSCRIZIONE
	UNITÀ ESTERNA IMPIANTO CDZ TIPO: DAIKIN REYQ10U - REYQ12U
	UNITÀ ESTERNA IMPIANTO CDZ TIPO: DAIKIN REYQ14U - REYQ16U - REYQ20U
	UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE A BASSA PREVALENZA TIPO: DAIKIN FXDQ20A3 - FXDQ25A3 - FXDQ32A3
	UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE A BASSA PREVALENZA TIPO: DAIKIN FXDQ40A3 - FXDQ50A3
	UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA TIPO: DAIKIN FXSQ20A - FXSQ25A - FXSQ32A
	UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA TIPO: DAIKIN FXSQ63A - FXSQ80A
	UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA TIPO: DAIKIN FXSQ100A - FXSQ125A
	RECUPERATORE DI CALORE TIPO: DAIKIN VKM100GBM
	RECUPERATORE DI CALORE TIPO: DAIKIN VKM50GBM
	UNITÀ INTERNA SPLIT A PARETE TIPO: DAIKIN FXAQ20A - FXAQ25A - FXAQ32A
	UNITÀ INTERNA MOBILETTO A PAVIMENTO TIPO: DAIKIN FXNQ20A - FXNQ25A - FXNQ32A
	UNITÀ INTERNA MOBILETTO A PAVIMENTO TIPO: DAIKIN FXNQ40A - FXNQ50A
	UNITÀ ESTERNA MINI VRV PER IMPIANTO DI SICUREZZA IN LOCALI TECNICI TIPO: DAIKIN RKYSCQ8TV1
	UNITÀ INTERNA A PARETE TIPO: DAIKIN FXAQ63A

SIMBOLO	DRSCRIZIONE
	SELETTORE DI DISTRIBUZIONE TIPO: DAIKIN: BS8Q14AV1B
	SELETTORE DI DISTRIBUZIONE TIPO: DAIKIN: BS10Q14AV1B
	SELETTORE DI DISTRIBUZIONE TIPO: DAIKIN: BS12Q14AV1B
	SELETTORE DI DISTRIBUZIONE TIPO: DAIKIN: BS16Q14AV1B
(AERIEI) (A MASPELTO)	TUBAZIONI IN RAME COIBENTATO PER PASSAGGIO FLUIDI TERMOVETTORI IMPIANTO VRV
	PANNELLO CENTRALIZZATO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
	TERMOSTATO AMBIENTE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
	BOTOLE DI ISPEZIONE

NOTE:
- IL PRESENTE ELABORATO È VALIDO SOLO AI FINI IMPIANTISTICI;
- SI RIMANDA AL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER LE PROTEZIONI DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO;
- NELLE MODALITA' DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEL MATERIALE SI DOVRANNO TENERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE LE CARATTERISTICHE SISMICHE DELLA LOCALITA' IN CUI SI TROVA L'EDIFICIO;
- L'ESATTA POSIZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRÀ ESSERE CONCORDATA CON L'INTERIOR DESIGNER;
- L'ESATTA POSIZIONE DELLE BOTOLE DI ISPEZIONE SARA' DEFINITA IN CORSO D'OPERA;
- GLI SPESSORI DELLE COIBENTAZIONI DI TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI DI ARIA DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE SPECIFICHE LEED.

	LIMITE DI INTERVENTO
	AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO

Progetto
Cervo Tennis Club

Tender
Impianto Meccanico /
Mechanical System

Comune
Porto Cervo
Sito
Via Porto Vecchio, 4 Porto Cervo 07021

Oggetto
Pianta Piano Primo_Impianto CDZ

N° disegno
CTC_COS_IM_PJ_301A_

Data
24/11/2025

Scala
1:100

digital file index: **CTC_COS_IM_PJ_301A_.pdf**
Formato: **A0**

Revisione

index	data	status	design	controll.	approvaz.
00	16/04/2024	PRIMA EMISSIONE	FT	DS	
01	07/07/2025	PROGETTO ESECUTIVO	FT	DS	
02	28/07/2025	PROGETTO ESECUTIVO REV. 1	FT	DS	
03	24/11/2025	STRALCIO PROGETTO 2025/2026 REV.1	FT	DS	

PROPRIETA' SmeraldaHolding	**Smeralda Holding Srl** Casa II Ginepro 1/a, 07021, Porto Cervo (OT)	

Progettisti

PROJECT MANAGEMENT CUSHMAN & WAKEFIELD	Cushman & Wakefield Via Filippo Turati, 16/18 20121, Milano	*Arch. Benedetta Abbottoni* *Arch. Gianluca Di Cristofaro*
ARCHITECT LEV | Arch s.r.l.	LEV | Arch s.r.l. Via Boccaccio 29 20123 Milano	*Arch. Luca Colombo*
SYSTEM ENGINEER BRE engineering	BRE engineering s.r.l. Via Barozzi, 6 20122, Milano	*Ing. Antonio Abramo Bozino* *Ing. Fabio Ferrari* *Ordine Ingegneri di Milano* *n. 24843*
FIREFIGHTING CONSULTANT	Italambiente s.r.l. Corso Telesio, 107/a 10149, Torino	*Arch. Emanuela Piolatto* *Ordine Architetti di Torino* *n. TO04836A01207*
LOCAL ARCHITECT **STRUCTURAL ENGINEER**	Studio Ingegneria Cannas Via Georgia - Geocity torre 3 07026, Olbia (SS)	*Ing. Danilo Cannas*
INTERIOR DESIGNER	Atelier POD 11A - Rue de Reims, 75013 Paris - France	*Arch. Laurine Hugel* *Arch. Jean Luc Deber*

IMPRESA		

Terms and conditions The signature of every drawing stands for the full acceptance of the included data. In case the client does not sign the drawings by the date requested by our studio every data included will be considered accepted. All data, graphics and description are referring exclusively to the aesthetic part of the project and never to executive part. The measures, the executive project, the tecnical realisation and engineering of project achieved by third parties have to be presented to our studio for approval. Otherwise our studio will bear no responsibility for the modificationfs achieved during the execution and the variations in relation to the original project.

LEV | Arch s.r.l.
Via G. Boccaccio, 29 - 20123 Milano tel. +39 02 62062248 - info@lev-arch.it - www.lev-arch.it