

Verificare corretto posizionamento corpo illuminante a parete. Discrepanza tra pianta e sezione TBV.

Prodotti per illuminazione ordinaria e di emergenza della scala A W03 EM, Montaggio centro lampada h 210cm da pavimento

W03 EM

W03 EM

E

E'

scala_1:20



Via G. Boccaccio, 29 I - 20123 Milano tel. +39 02 62062248 - info@lev-arch.it - www.lev-arch.it